



Nr postępowania: WZP.271.6.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Budowa sieci wodociągowej w Międzywodziu”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. 2021 poz. 1129 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie, czy zgodnie ze specyfikacją i założeniami w zakresie robót wchodzi wykonanie węzła na włączeniu w Pwł.2. (trzy zasowy DN200)?

Wyjaśnienie

Zamawiający potwierdza, że w zakres robót wchodzi wykonanie węzła na włączeniu Pwł2 wg załączonej dokumentacji.

Pytanie 2

Wykonawca prosi o określenie SDR rur PE-100, gdyż w opisie technicznym występują dwa rodzaje SDR tj. SDR 11 i w zestawienie długości rurociągów SDR 17.

Wyjaśnienie

Należy zastosować rury PE 100 SDR 17.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Burmistrz Dziwnowa