



B-B

ZESPÓŁ I STREFA

ZESPÓŁ II STREFA



A-A



ZESPÓŁ I STREFA

ZESPÓŁ II STREFA

- 3 x pompa pionowa
- wydajność - Q = 3 x 50 m<sup>3</sup> /h
- wysokość podnoszenia H = 50 msw
- moc N = 3 x 11,0 kW

- 3 x pompa pionowa
- wydajność - Q = 3 x 100 m<sup>3</sup> /h
- wysokość podnoszenia H = 60 msw
- moc N = 3 x 22,0 kW

# ZESTAW POMP SIECIOWYCH

u.l.Mokronoska 2 52-407 WROCŁAW tel/fax 364 37 57 funam@funam.pl		www.funam.pl	
Projektant inż. H. Sobociński		Spółka z o. o.	
Opracował		podpis	
Zadanie		sklad	
ROZBUDOWA SUW CIESZYCE		1:25	
Tytuł rysunku		rys. nr	
ZESTAW POMP SIECIOWYCH		14	
Inwestor		PT	
Kobierzyskie Przedsiębiorstwo Wodociągów		data	
		09.2021	