

Piła, 11 stycznia 2024 r.

WZP.272.1.2024.III

**Do wszystkich Wykonawców  
w postępowaniu o nr WZP.272.1.2024.III**

dotyczy postępowania p.n.: **Dostosowanie oświetlenia do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wymianę opraw na ledowe w pomieszczeniach szkolnych**

Zamawiający informuje, że od Wykonawców wpłynęły zapytania następującej treści:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający w miejsce opraw rastrowych ze świetlówkami dopuszcza oprawy zintegrowane Led o tych samych bądź lepszych parametrach?

Na rynku jest mało ofert na oprawy rastrowe gdyż obecnie bardziej popularne są oprawy zintegrowane Ledowe.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na oprawy oświetleniowe zintegrowane LED.

**Pytanie nr 2:**

Czy Zamawiający dopuszcza, zgodnie z zaleceniami Europejskiej norm oświetleniowych, aby oświetlenie awaryjne było oddzielone od oświetlenia ogólnego (oświetlenie awaryjne powinno się świecić w momencie zaniku napięcia a nie non stop).

**Odpowiedź:**

W załączniku nr 3 do SWZ - Specyfikacja oświetlenia i przedmiar - pozycje 2 i 7 określone jako oprawy oświetleniowe awaryjne oznaczają oprawy oświetleniowe dwufunkcyjne (tzn. oświetlenie podstawowe + moduł awaryjny). Zamawiający nie przewiduje zmian w instalacji elektrycznej i oddzielenia od oświetlenia ogólnego.

W załączeniu zmieniony załącznik nr 3 do SWZ.

**Pytanie nr 3:**

Czy Zamawiający dopuszcza oprawy LEDowe typu LED panel z kątem ochrony UGR<19?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na oprawy LEDowe typu LED panel z kątem ochrony UGR<19.

**Pytanie nr 4:**

Jaką minimalną skuteczność świetlną Zamawiający wymaga.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga minimalną skuteczność świetlną  $\eta = 135$  [lm/W].

W załączeniu zmieniony załącznik nr 3 do SWZ.

**Pytanie nr 5:**

W związku z wydłużonym oczekiwaniem u producentów (nawet do 6 tygodni) czy Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu realizacji do 10 tygodni przy czym czas montażu i demontażu wyniósłby max 30 dni. 30 dni na realizację jest zbyt krótki.

**Odpowiedź:**

Nie.

**Pytanie nr 6:**

Czy Zamawiający dopuszcza aby w pomieszczeniach 214 i 209 miejsce montażu lamp pozostało takie samo jeżeli oprawy będą tak dobrane aby spełniona była Polska norma.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza, aby w pomieszczeniach 214 i 209 miejsce montażu lamp pozostało takie samo.

**Pytanie nr 7:**

Prosimy o udostępnienie dokumentacji z wymiarami i aktualnie zainstalowanymi oprawami

**Odpowiedź:**

W załączniku nr 3 do SWZ została udostępniona cała dokumentacja.

Istniejące oświetlenie to lampy fluorescencyjne i metalohalogenkowe.

Ilość i moc nowych opraw oświetleniowych dobrano w taki sposób, żeby spełniały wymagane natężenia oświetlenia.

**Pytanie nr 8:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw (oczywiście z zachowaniem podanych parametrów technicznych) nie posiadających rastra i tub ledowych, tylko zintegrowany pasek led i klosz ?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 1.

**Pytanie nr 9:**

Czy w poz. 2 Przedmiaru określając : Oprawy rastrowe awaryjne ze świetlówkami LED 2x120, 2x18W (23 szt.) Zamawiający żąda dostawy opraw awaryjnych czy opraw dwufunkcyjnych (tzn. oświetlenie podstawowe + moduł awaryjny)?

**Odpowiedź:**

Odpowiedź jak na pytanie nr 2.

## II

Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, zmienia treść specyfikacji warunków zamówienia:

**Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą:**

**Pkt 13.1. SWZ otrzymuje brzmienie:**

*„13.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/870910> na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia 16 stycznia 2024 r. do godz. 10<sup>00</sup>.”*

**Pkt 13.7. ppkt 1 SWZ otrzymuje brzmienie:**

*„13.7. 1) Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. w dniu 16 stycznia 2024 r. o godz. 10<sup>15</sup>,”*

**Pkt 14.1. SWZ otrzymuje brzmienie:**

*„14.1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 14 lutego 2024 r.”*