



1. Złoczka PE 90/50
2. Zawór kulowy przelotowy ze spustem $\varnothing 50$
3. Złoczka wkrętna równoprzelotowa wg PN-76/H-74392
4. Łącznik standardowy lub specjalny
5. Wodomierz standardowy JS $\varnothing 40$
6. Zawór zwrotny antyskażeniowy typ EA $\varnothing 50$

W DOM-BUD W Suwałki		BRANZA: SANITARNIA	
OBIEKT:	Budynek mieszkalny wielorodzinny	STADIUM: PW	NR RYS.: S/S
ADRES:	Zygmuntów, ul. Paskiego 9 - dz. Nr ew. 8066/9, 8066/1, 8066/2, 2805.	KRYCIENIE: SCHEMAT ZABUDOWY WODOMIERZA W BUDYNKU	
PROJEKTANT:	mgr inż. D. Ptaszowski SUW-75/90	NR UPR.	DATA
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Elżbieta PDL/0053/POOS/09	PODPIS	
			20.07.2016