



# Gmina Stare Miasto

Urząd Gminy, 62-571 Stare Miasto, ul. Główna 16b,  
tel. +48 632416216, fax. +48 632416580  
www.stare-miasto.pl e-mail: sekretariat@stare-miasto.pl

Nr sprawy: IZP.271.1.5.2024, nr ogłoszenia: 2024/BZP 00353883/01  
**BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA TERENIE GMINY STARE MIASTO  
ORAZ DOSTAWA I MONTAŻ LAMP NA TERENIE GMINY STARE MIASTO**

## **INFORMACJA O MODYFIKACJI SWZ, ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT**

Zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zamieszcza dodatkowe informacje dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, które brzmią następująco:

### **Część nr 3: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Bicz - kontynuacja**

Uszczegółowienie załączonego do SWZ przedmiaru robót:

W poz. 11 d.1. przedmiaru należy wycenić słupy stalowe ośmiokątne S08/3 wraz z wysięgnikami prostymi o łącznej wysokości 9m, słupy posadzić na fundamentach betonowych – prefabrykowanych typu B-120.

W poz. 12 d.1. przedmiaru należy wycenić oprawy ledowe z redukcją mocy o mocy max. 80W i strumieniu świetlnym min. 8509lm oraz neutralnej temperaturze barwowej, IP min. 65/43, stopień ochronności oprawy min. IK 08.

### **Część nr 13: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Tomaszew**

Uszczegółowienie załączonego do SWZ przedmiaru robót:

W poz. 11 d.1. przedmiaru należy wycenić słupy stalowe kołowo-stożkowe ocynkowane o grubości blachy 3mm (S08/3) i wysokości 8m wraz z wysięgnikami łukowymi W16/1/1/1,5 o wysokości 1m i długości 1,5m, słupy posadzić na fundamentach betonowych – prefabrykowanych typu B-150.

W poz. 12 d.1. przedmiaru należy wycenić oprawy ledowe z redukcją mocy o mocy max. 80W i strumieniu świetlnym min. 8509lm oraz neutralnej temperaturze barwowej, IP min. 65/43, stopień ochronności oprawy min. IK 08.

### **Część nr 14: Budowa oświetlenia ulicznego w m. Trójka - kontynuacja**

Uszczegółowienie załączonego do SWZ przedmiaru robót:

W poz. 11 d.1. przedmiaru należy wycenić słupy stalowe kołowo-stożkowe ocynkowane o grubości blachy 3mm (S08/3) i wysokości 8m wraz z wysięgnikami łukowymi W16/1/1/1,5 o wysokości 1m i długości 1,5m, słupy posadzić na fundamentach betonowych – prefabrykowanych typu B-150.

W poz. 12 d.1. przedmiaru należy wycenić oprawy ledowe z redukcją mocy o mocy max. 80W i strumieniu świetlnym min. 8509lm oraz neutralnej temperaturze barwowej, IP min. 65/43, stopień ochronności oprawy min. IK 08.

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy niniejszym zawiadamiam, iż ulega zmianie treść SWZ, następująco:

#### **Zmienia się treść SWZ w ten sposób, że:**

- w dz. 12 pkt 12.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*12.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres **30 dni** od dnia upływu składania ofert, tj. **do dnia 23.07.2024r.**, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.*

- w dz. 14 pkt 14.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*14.1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/stare\\_miasto](https://platformazakupowa.pl/pn/stare_miasto), w myśl Ustawy na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 24.06.2024r. do godziny 10:00***

- w dz. 15 pkt 15.1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

*15.1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. **w dniu 24.06.2024r. o godz. 10:15**, nie później jednak niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.*

Zgodnie z dyspozycją art 286 ust 6 i 7 ustawy z uwagi na zmianę terminu składania ofert, Zamawiający zamieszcza w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.

**WÓJT**  
*Puchała*  
**Dariusz Puchała**

HA