UWAGA:
1. Pod przewody wykonać podsypkę zgodną z opisem technicznym.
2. Przewody zasypać zgodnie z opisem technicznym.
3. Przed przystąpieniem do robót, należy wykonać przekopy próbne i zlokalizować istniejące uzbrojenie terenu. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy rzędnymi istniejącego uzbrojenia, a rzędnymi przyjętymi w projekcie należy bezzwłocznie zawiadomić projektanta.
4. Rzędne włazów należy wyregulować do rzędnych projektowanej nawierzchni.
5. Zabrania się zwiększania przykrycia sieci ciepłowniczej.

OZNACZENIA:

———— Teren projektowany
- - - - - Teren istniejący

Hydro-Eko ul. Gryfa Pomorskiego 58E/4 81-572 Gdynia	Projektant:	mgr inż. Andrzej Pietrzak upr. bud. POM/0029/PWOS/06 specj. instalacyjna	Data 05.2023r.
	Sprawdzający:	mgr inż. Bartłomiej Zieliński upr. bud. POM/0063/POOS/15 specj. instalacyjna	
Inwestor:	Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. ul. Opata Hackiego 14, 81-213 Gdynia		opec
Nazwa inwestycji:	Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie dzielnicy Chwarzno-Wiczlino w Gdyni etap 1 odcinek wzdłuż ul. Jurkiewicza		Skala 1:100/1:500
Nazwa opracowania:	Sieć ciepłownicza		
Stadium opracowania:	Projekt techniczny		Nr rysunku S-02.1
Nazwa rysunku:	Profile sieci ciepłowniczej – część 1		

Rozwiązania techniczne przedstawione na rysunku stanowią wyłączną własność BP HYDRO-EKO Sp. z o.o
Mogą one być wykorzystywane i udostępniane innym osobom jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia Właścicieli Biura