

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAINTERESOWANYCH UDZIAŁEM
W POSTĘPOWANIU PRZETARGOWYM**

dot. postępowania na zadanie pn.:

**„Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia na parterze w budynku
przy ul. Kowalskiej 4 w Opolu”**

Zgodnie z art. 135 ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2020 roku Zamawiający wyjaśnia zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przedmiotowego postępowania przetargowego:

Dot. Zabudowy medycznej.

Proszę o podanie informacji czy w zabudowie medycznej Wykonawca ma uwzględnić szafkę pod zlewozmywak i szafkę pod umywalkę?

Szafka pod zlewozmywak jest w osobnej pozycji i nie musi być meblem medycznym, zlewozmywak nie jest w szeregu mebli medycznych, jest usytuowany w innym miejscu. Szafka pod umywalkę nie jest objęta zamówieniem.

Czy Zamawiający będzie wymagał do zlewozmywaka podłączenie syfonu z funkcją automatycznej samodezynfekcji rur i odpływów, który skutecznie zwalcza min. wielolekooporną p. aeruginosa (mdr-pa) z odpływu wraz z dokumentami potwierdzającymi jakość i właściwe przeznaczenie syfonu tj. deklaracja zgodności CE oraz atest PZH wydany przez niezależną jednostkę potwierdzający zastosowanie w jednostkach służby zdrowia, przedłożone przez Wykonawcę na etapie składania ofert?

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie jak wyżej ale nie wymaga.

Dot. załącznika nr 1 do SWZ – formularz asortymentowo-cenowy: wieszak na ręczniki jednorazowe.

Czy Zamawiający dopuści wieszak na ręczniki jednorazowe o wym. 26,5 x 14,5 x 28 cm. Podany wymiar nieznacznie odbiega od wymiaru podanego w opisie 28 x 14 x 28 cm (+/-1 cm) i nie ma wpływu na funkcjonalność wieszaka.

Zamawiający dopuszcza jak wyżej.

DYREKTOR
SP ZOZ MSWiA w Opolu
Jacek Bartosz