


POMIESZCZENIE Z CENTRALĄ WENTYLACYJNĄ NALEŻY WYDZIELIĆ POŻAROWO

LEGENDA - UWAGI OGÓLNE

1. Rysunku nie skalować.

2. Rysunki należy czytać łącznie z opisem technicznym i rysunkami architektonicznymi. Wymiary sprawdzić na budowie i potwierdzić z rysunkami innych branż.

3. Ostateczną koordynację przeprowadzić na budowie.

4. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić w odpowiednich projektach prace powiązane. Ewentualne wady koordynacyjne przedstawić Nadzorowi Autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Niewskazane jest prowadzenie robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia ich odniesień do architektury i pozostałych branż.

5. Wszystkie zmiany, które Wykonawca zdecyduje się wprowadzić (również te, które służą jedynie zmianie technologii) powinny być przedstawione Nadzorowi Autorskiemu.

6. Przed przystąpieniem do wykonania konstrukcji ścian i stropów, wszystkie przebicia porównać z projektem konstrukcji.

7. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić ogniochronnie w klasie odporności ogniowej przegrody.

8. Przepusty instalacyjne przez ściany i stropy niebędące oddzieleniem stref pożarowych należy wykonać w standardowych tulejach ochronnych.

9. Sposób montażu rurociągów winien być potwierdzony przez Wykonawcę instalacji z Konstruktorem budynku.

10. Kolor, wygląd i ostateczną lokalizację elementów widocznych uzgodnić z Architektem.

11. Wszelkie przywołane nazwy własne produktów i materiałów służą określeniu pożądanego standardu. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach niegorszych, niż wymienione w opracowaniu, po uzyskaniu akceptacji Projektanta i Inspektora Nadzoru.

LEGENDA - OZNACZENIA RYSUNKOWE

- układ NW-1 - KUCHNIA + STOŁÓWKA - nawiew
- układ NW-1 - KUCHNIA + STOŁÓWKA - wywiew
- układy W-1-5 - TOALETY - wywiew
- układ W-6 - POMIESZCZENIE SOCJALNE - wywiew
- P.WM... — pion instalacyjny wentylacji mechanicznej (numer pionu / średnica pionu)


Przedsiębiorstwo Ekologiczne "MARKO"
Marek Masłowski


| | nazwisko | uprawnienia | branża | data | podpis | skala |
|---|---|---|---|---|---|---|
| projektował | mgr inż. Łukasz Modliński | LOD/2038/POOS/13 | inst. sanitarne | 02.12.2019 | | 1:50 |
| opracował | mgr inż. Paweł Płaza | | | | | |
| temat | Dom Opieki nad Matką i Dzieckiem - ofiarami przemocy w Legnicy | | | | | stadium: Projekt wykonawczy |
| inwestor | URZĄD MIASTA LEGNICA<br>PL. SŁOWIAŃSKI 8<br>59-220 LEGNICA | | | | | |
| obiekt | BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO | | | | | |
| adres | LEGNICA, UL. PRZEMYSŁOWA 5, OBRĘB FABRYCZNA DZ.690/1 | | | | | nr rys. ISW-141 |
| tytuł rysunku | INSTALACJE ZBIORCZE. RZUT PODDASZA | | | | | |