



**Zamawiający:**

Gmina Krasocin  
ul. Macierzy Szkolnej 1  
29-105 Krasocin

**Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach**

**dotyczy:** Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy oczyszczalni ścieków w msc. Krasocin wraz z projektem budowy sieci kanalizacyjnej dla północnej części gminy Krasocin

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022, poz. 1710 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**Pytanie 1:**

Proszę o informację jaka jest orientacyjna długość kanalizacji do zaprojektowania i podanie orientacyjnej ilości przyłączy.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że orientacyjna długość sieci kanalizacyjnej (wg miejscowości objętych zamiarem budowy sieci kanalizacyjnej): około 16 km. W przypadku braku możliwości wykorzystania rurociągu tłoczego z msc. Borowiec na oczyszczalnię ścieków w Krasocinie wówczas należy taki rurociąg zaprojektować. Długość tego odcinka to około 1,7 do 2,8 km w zależności od przyjętego wariantu.

Orientacyjna liczba przyłączy: 430 szt.

**Wójt Gminy Krasocin  
Ireneusz Gliściński**