

# PROTOKÓŁ Nr 1/2021/USMB z dnia 24.02.2021

z czynności przeglądu technicznego i konserwacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie:  
budynek Wydział Biologii w Szczecinie, ul. Felczaka 3cd wg umowy nr DP/374/149/20

## ZAKRES CZYNNOŚCI ZGODNY Z PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

LP	LOKALIZACJA OGÓLNA [KONDYGNACJA]	SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA OPRAWY - NR OPRAWY	TYP OPRAWY/ RODZAJ D - DOŚWIELAJĄCA K - KIERUNKOWA	CZAS PRACY AWARYJNEJ OPRAWY [< , > 1h]	OPRAWA SPRAWNA [TAK/NIE]	DODATKOWE UWAGI I ZALECENIA
1.	PODDASZE	KORYTARZ PRZY POK.409	SUFTTOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK/NIE	
2.	PODDASZE	KORYTARZ PRZY POK.409	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	TAK/NIE	1h
3.	PODDASZE	KORYTARZ PRZY POK.405	SUFTTOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK/NIE	
4.	PODDASZE	KORYTARZ PRZY POK.411	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	TAK/NIE	2h
5.	PODDASZE	KORYTARZ PRZY POK.412	SUFTTOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK/NIE	1m
6.	PODDASZE	KORYTARZ PRZY TOALECIE DAMSKIEJ	SUFTTOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK/NIE	
7.	PODDASZE	KORYTARZ PRZY POK.413	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	TAK/NIE	3h
8.	PODDASZE	KORYTARZ NAD WEJŚCIEM NA KLATKĘ SCHODOWĄ	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	TAK/NIE	
9.	PIĘTRO III	KORYTARZ OD WYJŚCIA DO LICEUM	SUFTTOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK/NIE	1m

10.	PIĘTRO III	KORYTARZ PRZY POK.303	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
11.	PIĘTRO III	KORYTARZ PRZY POK.303	SUFTOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	2m
12.	PIĘTRO III	KORYTARZ PRZY POK.302	SUFTOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	2m
13.	PIĘTRO III	KORYTARZ PRZY POK.302	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	1h
14.	PIĘTRO III	KORYTARZ PRZY WC	SUFTOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	4m
15.	PIĘTRO III	KORYTARZ PRZY POK.310	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	2h
16.	PIĘTRO III	KORYTARZ NAD WEJŚCIEM NA KLATKĘ	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	3h
17.	PIĘTRO III	KORYTARZ PRZY POK.301	SUFTOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
18.	PIĘTRO II	KORYTARZ OD WEJŚCIA DO LICEUM	SUFTOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
19.	PIĘTRO II	KORYTARZ PRZY POK.203	ORION LED (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
20.	PIĘTRO II	KORYTARZ PRZY POK.203	SUFTOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	1m
21.	PIĘTRO II	KORYTARZ PRZY POK.202	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	1h

22.	PIĘTRO II	KORYTARZ PRZY POK.202	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK NIE	2m
23.	PIĘTRO II	KORYTARZ PRZY POK.208	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	TAK NIE	2h
24.	PIĘTRO II	KORYTARZ NAD WEJŚCIEM NA KLATKĘ	HELIOS HE/3/SE/11/PT. (D)	1H	TAK NIE	3h
25.	PIĘTRO II	KORYTARZ PRZY POK.201	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK NIE	3m
26.	PIĘTRO I	KORYTARZ PRZY POK.112	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK NIE	1m
27.	PIĘTRO I	KORYTARZ PRZY POK.112	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	TAK NIE	1h
28.	PIĘTRO I	KORYTARZ PRZY POK.110	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK NIE	2m
29.	PIĘTRO I	KORYTARZ PRZY WC	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	TAK NIE	2h
30.	PIĘTRO I	KORYTARZ PRZY POK.118	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	TAK NIE	3h
31.	PIĘTRO I	KORYTARZ NAD WEJŚCIEM NA KLATKĘ	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	TAK NIE	3h
32.	PIĘTRO I	KORYTARZ PRZY POK.108	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK NIE	3m
33.	PARTER	KORYTARZ PRZY POK.007	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK NIE	1m

34.	PARTER	POMIESZCZENIE 004	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
35.	PARTER	KORYTARZ PRZY WYJŚCIU EWAKUACYJNYM	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	1h
36.	PARTER	PRZEDSIÖNEK WYJŚCIE EWAKUACYJNE	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
37.	PARTER	KORYTARZ NA BRZEGU WYJŚCIA EWAKUACYJNEGO	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	2h
38.	PARTER	KORYTARZ PRZY POK.016	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	2h
39.	PARTER	KORYTARZ PRZY POK.005	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	2m
40.	PARTER	KORYTARZ NAD WYJŚCIEM NA ŁĄCZNIK	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	3h
41.	KLATKA SCHODOWA	PODDASZE PRZY PRZYSTANKU ODDYMIANIA	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
42.	KLATKA SCHODOWA	PODDASZE PRZY WYJŚCIU NA DACH	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	1m
43.	KLATKA SCHODOWA	PODDASZE NAD SCHODAMI	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	2m
44.	KLATKA SCHODOWA	PÓŁPIĘTRO PODDASZE-III PIĘTRO	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
45.	KLATKA SCHODOWA	PÓŁPIĘTRO PODDASZE-III PIĘTRO	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	3m

46.	KLATKA SCHODOWA	III PIĘTRO PRZY PRZYCISKU ODDYMIANIA	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	<del>TAK</del> NIE	
47.	KLATKA SCHODOWA	III PIĘTRO	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / <del>NIE</del>	9 m
48.	KLATKA SCHODOWA	III PIĘTRO	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / <del>NIE</del>	5 m
49.	KLATKA SCHODOWA	PÓŁPIĘTRO III PIĘTRO-II PIĘTRO	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / <del>NIE</del>	6 m
50.	KLATKA SCHODOWA	PÓŁPIĘTRO III PIĘTRO-II PIĘTRO	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	TAK / <del>NIE</del>	1 h
51.	KLATKA SCHODOWA	II PIĘTRO PRZY PRZYCISKU ODDYMIANIA	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	TAK / <del>NIE</del>	2 h
52.	KLATKA SCHODOWA	II PIĘTRO	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / <del>NIE</del>	7 m
53.	KLATKA SCHODOWA	II PIĘTRO	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / <del>NIE</del>	8 m
54.	KLATKA SCHODOWA	PÓŁPIĘTRO II PIĘTRO-I PIĘTRO	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / <del>NIE</del>	9 m
55.	KLATKA SCHODOWA	PÓŁPIĘTRO II PIĘTRO-I PIĘTRO	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	TAK / <del>NIE</del>	3 h
56.	KLATKA SCHODOWA	I PIĘTRO PRZY POK.120	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	TAK / <del>NIE</del>	
57.	KLATKA SCHODOWA	I PIĘTRO NAD WEJŚCIEM DO KATEDRY IMMUNOLOGII	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / <del>NIE</del>	10 m

58.	KLATKA SCHODOWA	I PIĘTRO NAD SCHODAMI ZEJŚCIE NA PARTER	SUFTTOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
59.	KLATKA SCHODOWA	I PIĘTRO PRZY WEJŚCIU NA SCHODY NA II PIĘTRO	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	4h
60.	KLATKA SCHODOWA	I PIĘTRO PRZY POK.120	SUFTTOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	1h 20 min 5h
61.	KLATKA SCHODOWA	I PIĘTRO NAD WEJŚCIEM NA CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANĄ	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	5h
62.	KLATKA SCHODOWA	PARTER PRZY OKNACH ODDYMIAJĄCYCH	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
63.	KLATKA SCHODOWA	PARTER PRZY POK.107	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	5h
64.	KLATKA SCHODOWA	PARTER PRZY WEJŚCIU DO KATEDRY BOTANIKI	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	12 min 5h
65.	KLATKA SCHODOWA	PARTER PRZY WEJŚCIU DO KATEDRY BOTANIKI	SUFTTOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	12 min
66.	KLATKA SCHODOWA	PARTER PRZY POK.004	SUFTTOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	13 min
67.	KLATKA SCHODOWA	PARTER PRZY POK.004	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	7h
68.	PARTER CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	WYJŚCIE NA PARKING PRZEDSIÓNEK	TM TECHNOLOGIE ITECH M2 302 M ST (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
69.	PARTER CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	KORYTARZ NAD WYJŚCIEM NA PARKING	LOVATON LVNC/3W/C/3/SE/X/WH (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	

70.	PARTER CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	KORYTARZ PRZY POK.037	LOVATON LVNC/3W/C/3/SE/X/WH (D)	1H	TAK / NIE	
71.	PARTER CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	KORYTARZ 037 KATEDRA BIOCHEMII	LOVATON LVNC/3W/C/3/SE/X/WH (D)	1H	TAK / NIE	
72.	PARTER CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	KORYTARZ 037 KATEDRA BIOCHEMII	LOVATON LVNC/3W/C/3/SE/X/WH (D)	1H	TAK / NIE	
73.	PARTER CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	KORYTARZ PRZY POK.039	LOVATON LVNC/3W/C/3/SE/X/WH (D)	1H	TAK / NIE	
74.	PARTER CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	NAD SZATNIA	TM TECHNOLOGIE ITECH M2 302 M ST (D)	1H	TAK / NIE	
75.	PARTER CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	KORYTARZ 021 KATEDRA BIOCHEMII	LOVATON LVNC/3W/C/3/SE/X/WH (D)	1H	TAK / NIE	
76.	PARTER CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	KORYTARZ 021 KATEDRA BIOCHEMII	LOVATON LVNC/3W/C/3/SE/X/WH (D)	1H	TAK / NIE	
77.	PARTER CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	KORYTARZ PRZY POK.020	LOVATON LVNC/3W/C/3/SE/X/WH (D)	1H	TAK / NIE	
78.	PARTER CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	KORYTARZ NAD AUTOMATEM	LOVATON LVNC/3W/C/3/SE/X/WH (D)	1H	TAK / NIE	
79.	PARTER CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	KORYTARZ NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM	LOVATON LVNC/3W/C/3/SE/X/WH (D)	1H	TAK / NIE	
80.	PARTER CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	KORYTARZ NAD WEJŚCIEM GŁÓWNYM	ETE/1W/C/3/SA/X/WH (K)	1H	TAK / NIE	
81.	PARTER CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	PRZEDSIÓNEK WEJŚCIE GŁÓWNE	TM TECHNOLOGIE ITECH M2 302 M ST (D)	1H	TAK / NIE	

82.	PARTER CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	PRZEDSIÓNEK WEJŚCIE GŁÓWNE	ETE/1W/C/3/SA/X/WH (K)	1H	TAK / NIE	
83.	PARTER CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	KORYTARZ PRZY ŁĄCZNIKU	TM TECHNOLOGIE ITECH M2 302 M ST (D)	1H	TAK / NIE	
84.	PARTER CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	KORYTARZ PRZY AUTOMACIE	ETE/1W/C/3/SA/X/WH (K)	1H	TAK / NIE	
85.	PARTER CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	KORYTARZ PRZY POK.020	ETE/1W/C/3/SA/X/WH (K)	1H	TAK / NIE	
86.	PARTER CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	KORYTARZ PRZY POK.037	ETE/1W/C/3/SA/X/WH (K)	1H	TAK / NIE	
87.	PARTER CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA KLATKA SCHODOWA	WEJŚCIE NA SCHODY	PRYMAT ST 2C (D)	1H	TAK / NIE	1p
88.	CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA KLATKA SCHODOWA	I PIĘTRO	PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
89.	I PIĘTRO CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	SZTANIA POK.106	SUFTOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
90.	I PIĘTRO CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	SZTANIA POK.107	SUFTOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
91.	I PIĘTRO CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	POK.102	SUFTOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
92.	I PIĘTRO CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	POK.102	SUFTOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
93.	I PIĘTRO CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	KORYTARZ PRZY ROGU ŚCIANY	EL-20-3H (K)	1H	TAK / NIE	



94.	I PIĘTRO CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	KORYTARZ PRZY GABLOCIE	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	1m
95.	I PIĘTRO CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	KORYTARZ PRZY POK.107	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	2m
96.	I PIĘTRO CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA KLATKA SCHODOWA	NAD DRZWIAMI POK.105	HELIOS HE/3/SE/11/PT (D)	1H	TAK / NIE	1h
97.	I PIĘTRO CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	SALA GIMNASTYCZNA	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	3m
98.	I PIĘTRO CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	SALA GIMNASTYCZNA	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	4m
99.	I PIĘTRO CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	SALA GIMNASTYCZNA	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	5m
100.	I PIĘTRO CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	SALA GIMNASTYCZNA	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	6m
101.	I PIĘTRO CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	SALA GIMNASTYCZNA	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	7m
102.	I PIĘTRO CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	SALA GIMNASTYCZNA	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	8m
103.	I PIĘTRO CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	SALA GIMNASTYCZNA NAD WEJŚCIEM	EL8M (K)	1H	TAK / NIE	
104.	I PIĘTRO CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	SALA GIMNASTYCZNA NAD WEJŚCIEM	EL8M (K)	1H	TAK / NIE	
105.	I PIĘTRO CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	SALA GIMNASTYCZNA POK.104B	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	9m

106.	I PIĘTRO CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	SALA GIMNASTYCZNA SCHODY NA SIŁOWNIĘ	EL8M (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
107.	I PIĘTRO CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	SALA GIMNASTYCZNA SIŁOWNIA PRZY OKNIE	EL8M (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
108.	I PIĘTRO CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	SALA GIMNASTYCZNA NAD SCHODAMI	SUFTTOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	<i>10-u</i>
109.	I PIĘTRO CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	SALA GIMNASTYCZNA SIŁOWNIA	SUFTTOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	<i>11-u</i>
110.	I PIĘTRO CZĘŚĆ NIEWYREMONTOWANA	SALA GIMNASTYCZNA SIŁOWNIA	SUFTTOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	<i>12-u</i>

# PRZEGŁĄD WYKONAŁ

## POTWIERDZENIE WYKONANIA

SUPON S.A.  
KONSERWATOR  
SYSTEMÓW KLIMATYCZNYCH I WENTYLACYJNYCH  
*Burdun*  
Andrzej Burdun  
.....  
podpis i pieczęć konserwatora/

*24.02.2021..*  
KIEROWNIK OBIEKTU  
*Novel N*  
mgr Adrian Nowak  
.....  
/ data podpis i pieczęć przedstawiciela Zleceniodawcy - kierownika obiektu/