

PROTOKÓŁ Nr 1/2021/USMB z dnia 24.02.2021

z czynności przeglądu technicznego i konserwacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w obiekcie:
Wydział Biologii w Szczecinie ul. Wąska 12-13 wg umowy nr DP/374/149/20

ZAKRES CZYNNOŚCI ZGODNY Z PN-EN 50172:2005 - Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

LP	LOKALIZACJA OGÓLNA [KONDYGNACJA]	SZCZEGÓŁOWA LOKALIZACJA OPRAWY - NR OPRAWY	TYP OPRAWY/ RODZAJ D - DOŚWIETLAJĄCA K - KIERUNKOWA	CZAS PRACY AWARYJNEJ OPRAWY [≤, > 1h]	OPRAWA SPRAWNA [TAK/NIE]	DODATKOWE UWAGI I ZALECENIA
1	POZIOM -2	POMIESZCZENIE 022	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	1m
2	POZIOM -2	POMIESZCZENIE 022	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	2m
3	POZIOM -2	POMIESZCZENIE 022	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	3m
4	POZIOM -2	POMIESZCZENIE 022	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	4m
5	POZIOM -2	POMIESZCZENIE 022	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
6	POZIOM -2	POMIESZCZENIE 022	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	1p pny 002
7	POZIOM -2	POMIESZCZENIE 022	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
8	POZIOM -2	POMIESZCZENIE 022	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	2p
9	POZIOM -2	POMIESZCZENIE 022	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	3p

10	POZIOM -2	POMIESZCZENIE 022	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
11	POZIOM -2	POMIESZCZENIE 022	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
12	POZIOM -2	POMIESZCZENIE 043	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
13	POZIOM -2	POMIESZCZENIE 043	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
14	POZIOM -2	POMIESZCZENIE 043	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
15	POZIOM -2	POMIESZCZENIE 043	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
16	POZIOM -2	POMIESZCZENIE 043	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
17	POZIOM -2	POMIESZCZENIE 043	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
18	PIWNICA	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	1m pny 028
19	PIWNICA	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	pny 024
20	PIWNICA	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	2m pny 024
21	PIWNICA	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	3m pny 023

22	PIWNICA	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	> 1H	TAK / NIE	
23	PIWNICA	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	< 1H	TAK / NIE	4m przy 036
24	PIWNICA	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	< 1H	TAK / NIE	5m wyjście na blok 2
25	PIWNICA	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	< 1H	TAK / NIE	4p — 1c —
26	PIWNICA	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	< 1H	TAK / NIE	4p przy 016
27	PIWNICA	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	< 1H	TAK / NIE	3p przy 017
28	PIWNICA	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	< 1H	TAK / NIE	4p wyjście na blok 3
29	PIWNICA	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	< 1H	TAK / NIE	5p przy 027
30	PIWNICA	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	< 1H	TAK / NIE	4p przy 028
31	PIWNICA	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	> 1H	TAK / NIE	
32	PIWNICA	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	> 1H	TAK / NIE	4p przy 024 sprawa
33	PIWNICA	KLATKA 3	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	> 1H	TAK / NIE	4p przy 023 sprawa

34	PIWNICA	KLATKA 3	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
35	PIWNICA	KLATKA 3	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
36	PIWNICA	KLATKA 3	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
37	PIWNICA	KLATKA 2	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
38	PIWNICA	KLATKA 2	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
39	PIWNICA	KLATKA 2	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
40	PIWNICA	KLATKA 2	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
41	PIWNICA	KLATKA 2	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
42	PIWNICA	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
43	PIWNICA	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
44	PIWNICA	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
45	PIWNICA	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	

46	PIWNICA	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
47	PIWNICA	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK <input checked="" type="radio"/> NIE	pry rozdzielni DG 1
48	PIWNICA	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
49	PIWNICA	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
50	PIWNICA	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
51	PIWNICA	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 3C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
52	PIWNICA	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 3C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
53	PIWNICA	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 3C (K)	1H	TAK / <input checked="" type="radio"/> NIE	pry 010
54	PIWNICA	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 3C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
55	PIWNICA	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 3C (K)	1H	TAK / <input checked="" type="radio"/> NIE	pry 03
56	PIWNICA	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / <input checked="" type="radio"/> NIE	pry 01
57	PIWNICA	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	

58	PIWNICA	KLATKA 1	HYBRYD PRYMAT ST 3C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
59	PARTER	WEJŚCIE GŁÓWNE	HYBRYD PRYMAT ST 3C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
60	PARTER	WEJŚCIE GŁÓWNE	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
61	PARTER	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
62	PARTER	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
63	PARTER	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
64	PARTER	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
65	PARTER	KLATKA 1	HYBRYD PRYMAT ST 3C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
66	PARTER	KLATKA 1	HYBRYD PRYMAT ST 3C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
67	PARTER	PRZEDSIONEK WC (PRAWE SKRZYDŁO)	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
68	PARTER	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
69	PARTER	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	

70	PARTER	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<u>TAK / NIE</u>	
71	PARTER	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<u>TAK / NIE</u>	
72	PARTER	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<u>TAK / NIE</u>	
73	PARTER	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<u>TAK / NIE</u>	
74	PARTER	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 3C (K)	1H	<u>TAK / NIE</u>	
75	PARTER	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 3C (K)	1H	<u>TAK / NIE</u>	
76	PARTER	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<u>TAK / NIE</u>	
77	PARTER	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<u>TAK / NIE</u>	pnj pd. 15
78	PARTER	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<u>TAK / NIE</u>	pnj pd. 12
79	PARTER	KLATKA 2	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<u>TAK / NIE</u>	Od olwier
80	PARTER	KLATKA 2	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<u>TAK / NIE</u>	
81	PARTER	KLATKA 2	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<u>TAK / NIE</u>	

82	PARTER	KLATKA 2	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
83	PARTER	KLATKA 2	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
84	PARTER	KLATKA 2	HYBRYD PRYMAT ST 3C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
85	PARTER	KLATKA 2	HYBRYD PRYMAT ST 3C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
86	PARTER	KLATKA 2	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
87	PARTER	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK <input checked="" type="radio"/> NIE	Wojciech ne Kiełp 2
88	PARTER	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
89	PARTER	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
90	PARTER	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
91	PARTER	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
92	PARTER	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
93	PARTER	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	

94	PARTER	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
95	PARTER	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
96	PARTER	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
97	PARTER	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
98	PARTER	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	^{3p} pomy 27
99	PARTER	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	^{3p} pomy 28
100	PARTER	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	^{3p} wyjście na klatki 3
101	PARTER	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	^{3p} pomy wyjście na klatki 3
102	PARTER	KLATKA 3	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
103	PARTER	KLATKA 3	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
104	PARTER	KLATKA 3	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
105	PARTER	KLATKA 3	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	

106	PARTER	KLATKA 3	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
107	PARTER	KLATKA 3	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
108	PARTER	PRZEDSIONEK WC (LEWE SKRZYDŁO)	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
109	I PIĘTRO	KLATKA 3	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
110	I PIĘTRO	KLATKA 3	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	I piętro + 1/2 1m
111	I PIĘTRO	KLATKA 3	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	I piętro + 1/2 1p
112	I PIĘTRO	KLATKA 3	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
113	I PIĘTRO	PRZEDSIONEK WC (LEWE SKRZYDŁO)	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
114	I PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
115	I PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
116	I PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
117	I PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	

118	I PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
119	I PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
120	I PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
121	I PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
122	I PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	pnj 108 2p
123	I PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	pnj 111 3p
124	I PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	pnj 115 4p
125	I PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
126	I PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	wyjsie we klatce 3p
127	I PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	pnj wyjście we klatce 3p
128	I PIĘTRO	KLATKA 2	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
129	I PIĘTRO	KLATKA 2	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	

130	I PIĘTRO	KLATKA 2	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
131	I PIĘTRO	KLATKA 2	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
132	I PIĘTRO	KLATKA 2	HYBRYD PRYMAT ST 3C (K)	1H	TAK / NIE	
133	I PIĘTRO	KLATKA 2	HYBRYD PRYMAT ST 3C (K)	1H	TAK / NIE	
134	I PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
135	I PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
136	I PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
137	I PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
138	I PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
139	I PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
140	I PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
141	I PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	

142	I PIĘTRO	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
143	I PIĘTRO	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
144	I PIĘTRO	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	pod dwiema 105 7P
145	I PIĘTRO	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
146	I PIĘTRO	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
147	I PIĘTRO	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
148	I PIĘTRO	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
149	I PIĘTRO	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
150	I PIĘTRO	KLATKA 1	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
151	I PIĘTRO	KLATKA 1	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
152	I PIĘTRO	PRZEDSIONEK WC (PRAWIE SKRZYDŁO)	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
153	II PIĘTRO	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	

154	II PIĘTRO	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
155	II PIĘTRO	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
156	II PIĘTRO	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
157	II PIĘTRO	KLATKA 1	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
158	II PIĘTRO	KLATKA 1	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	Prawe 1p
159	II PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
160	II PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
161	II PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
162	II PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
163	II PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
164	II PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
165	II PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	

166	II PIĘTRO	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
167	II PIĘTRO	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
168	II PIĘTRO	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
169	II PIĘTRO	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
170	II PIĘTRO	PRAWIE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
171	II PIĘTRO	PRZEDSIONEK WC (PRAWIE SKRZYDŁO)	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
172	II PIĘTRO	KLATKA 2	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
173	II PIĘTRO	KLATKA 2	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
174	II PIĘTRO	KLATKA 2	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	od dzień ^{1m}
175	II PIĘTRO	KLATKA 2	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	obok windy / schodów ^{2m}
176	II PIĘTRO	KLATKA 2	HYBRYD PRYMAT ST 3C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
177	II PIĘTRO	KLATKA 2	HYBRYD PRYMAT ST 3C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	

178	II PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
179	II PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
180	II PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
181	II PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
182	II PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
183	II PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
184	II PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
185	II PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
186	II PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
187	II PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
188	II PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
189	II PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	

190	II PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
191	II PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
192	II PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
193	II PIĘTRO	PRZEDSIONEK WC (LEWE SKRZYDŁO)	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
194	II PIĘTRO	KLATKA 3	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
195	II PIĘTRO	KLATKA 3	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
196	II PIĘTRO	KLATKA 3	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
197	II PIĘTRO	KLATKA 3	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	2P. pły pływiska oddychanie
198	II PIĘTRO	KLATKA 3	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
199	III PIĘTRO	KLATKA 3	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
200	III PIĘTRO	KLATKA 3	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
201	III PIĘTRO	KLATKA 3	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	pły pływiska oddychanie

202	III PIĘTRO	KLATKA 3	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
203	III PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
204	III PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
205	III PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
206	III PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
207	III PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
208	III PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
209	III PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	TAK / NIE	
210	III PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
211	III PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
212	III PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
213	III PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	

214	III PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
215	III PIĘTRO	LEWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
216	III PIĘTRO	KLATKA 2	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
217	III PIĘTRO	KLATKA 2	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
218	III PIĘTRO	KLATKA 2	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
219	III PIĘTRO	KLATKA 2	HYBRYD PRYMAT ST 3C (K)	1H	TAK / NIE	
220	III PIĘTRO	KLATKA 2	HYBRYD PRYMAT ST 3C (K)	1H	TAK / NIE	
221	III PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
222	III PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
223	III PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
224	III PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
225	III PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	

226	III PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
227	III PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
228	III PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	pnw 303 ^{2p}
229	III PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
230	III PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
231	III PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
232	III PIĘTRO	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
233	III PIĘTRO	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
234	III PIĘTRO	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
235	III PIĘTRO	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
236	III PIĘTRO	KLATKA 1	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
237	III PIĘTRO	KLATKA 1	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	

238	III PIĘTRO	PRZEDSIONEK WC (PRAWY SKRZYDŁO)	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK NIE	
239	IV PIĘTRO	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK NIE	1m
240	IV PIĘTRO	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK NIE	2m
241	IV PIĘTRO	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK NIE	
242	IV PIĘTRO	KLATKA 1	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK NIE	
243	IV PIĘTRO	KLATKA 1	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK NIE	
244	IV PIĘTRO	PRAWY SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK NIE	
245	IV PIĘTRO	PRAWY SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK NIE	
246	IV PIĘTRO	PRAWY SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK NIE	przy 406 3m
247	IV PIĘTRO	PRAWY SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK NIE	
248	IV PIĘTRO	PRAWY SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK NIE	
249	IV PIĘTRO	PRAWY SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK NIE	

250	IV PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
251	IV PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
252	IV PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
253	IV PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
254	IV PIĘTRO	KLATKA 2	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
255	IV PIĘTRO	KLATKA 2	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
256	IV PIĘTRO	KLATKA 2	HYBRYD PRYMAT ST 3C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	
257	IV PIĘTRO	PRZEDSIONEK WC (PRAWE SKRZYDŁO)	SUFITOWA Z MODULEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK / <input type="radio"/> NIE	20 dniemi 400

PRZEGŁĄD WYKONAŁ

POTWIERDZENIE WYKONANIA

SUPON S.A.
KONSERWATOR
SYSTEMÓW KANALIZACJI
Andrzej Burdun

Burdun
/ podpis i pieczęć konserwatora/

/ data podpis i pieczęć przedstawiciela Zleceńiodawcy /

24.01.2024.
KIEROWNIK OBIEKTU
Nowak
mgr Adrian Nowak

250	IV PIĘTRO	PRAWY SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
251	IV PIĘTRO	PRAWY SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
252	IV PIĘTRO	PRAWY SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
253	IV PIĘTRO	PRAWY SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	TAK / NIE	
254	IV PIĘTRO	KLATKA 2	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
255	IV PIĘTRO	KLATKA 2	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	
256	IV PIĘTRO	KLATKA 2	HYBRYD PRYMAT ST 3C (K)	1H	TAK / NIE	
257	IV PIĘTRO	PRZEDSIONEK WC (PRAWY SKRZYDŁO)	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	TAK / NIE	20 dniem 400

PRZEGLĄD WYKONAŁ

SUPON S.A.
KONSERWATOR
SYSTEMÓW ALUMINIOWYCH I POKRYCIEŃ
Andrzej Burdun

Andrzej Burdun
/ podpis i pieczęć konserwatora /

POTWIERDZENIE WYKONANIA

24.01.2021.
KIEROWNIK OBIEKTU
Nowak
mgr Adrian Nowak

/ data podpis i pieczęć przedstawiciela Zleceniodawcy /

238	III PIĘTRO	PRZEDSIONEK WC (PRAWE SKRZYDŁO)	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
239	IV PIĘTRO	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input type="radio"/> TAK <input checked="" type="radio"/> NIE	
240	IV PIĘTRO	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input type="radio"/> TAK <input checked="" type="radio"/> NIE	
241	IV PIĘTRO	KLATKA 1	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
242	IV PIĘTRO	KLATKA 1	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
243	IV PIĘTRO	KLATKA 1	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
244	IV PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
245	IV PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
246	IV PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	pmy 406
247	IV PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
248	IV PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	SUFITOWA Z MODUŁEM (D)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	
249	IV PIĘTRO	PRAWE SKRZYDŁO KORYTARZ	HYBRYD PRYMAT ST 2C (K)	1H	<input checked="" type="radio"/> TAK <input type="radio"/> NIE	