



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

DLB.4001.57.2020.JZ

Gdańsk dnia 27.03.2020 r.

Sygn. 13747

Dotyczy przetargu pod nazwą: 3 parki na 3 osiedlach dzielnicy Kokoszki - kontynuacja w ramach Budżetu Obywatelskiego 2019, nr 53/BZP-U.510.25.2020/MK

Część 1: Park przy ul. Azaliowej:

Pytanie nr 1

„Prosimy o doprecyzowanie jakiej klasy drewna należy użyć przy konstrukcji drewnianej kładki dla pieszych. W Zał. 1.3 do OPZ wskazana jest klasa K27 i K39. Są to klasy nieobowiązujące aktualnie w Polsce i nie posiadają dokładnych odpowiedników. Sugerujemy zastosowanie drewna konstrukcyjnego klasy C24.”

Odpowiedź nr 1

Zamawiający informuje, że należy zastosować klasę drewna:

- dźwigary: klasa drewna C30
- oczep: klasa drewna C30
- pomost – deski: klasa drewna C24
- elementy wykończeniowe: klasa drewna C24

Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez Wykonawcę. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte w przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej.