

Sulęcín, dnia 22.07.2022r.

## WYJAŚNIENIE nr 2

### treści SWZ

**PT.2370.2.2022.KS**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na roboty budowlane:

**Rozbudowa stanowisk garażowych JRG Sulęcín – Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku straży pożarnej o łącznik komunikacyjny oraz budynek garażowy dla 4 stanowisk postojowych**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie nr 1** Czy jest możliwość zmiany formy stawiania ścian z elementów prefabrykowanych, na ściany monolityczne wylewane na budowie o takich samych wymiarach?

**Wyjaśnienie:** Informuję, że istnieje możliwość zmiany formy stawiania ścian z elementów prefabrykowanych, na ściany monolityczne wylewane na budowie o takich samych wymiarach z zastrzeżeniem, że dokumentacja techniczna takich zmian, zostanie wykonana przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 2** W projekcie budowlanym na stronie 77 bramy garażowe mają wymiary 360x360cm, natomiast w projekcie na stronie 85 bramy garażowe mają wymiary 360x370cm. Który wymiar powinniśmy przyjąć?

**Wyjaśnienie:** Należy przyjąć wymiar w świetle ościeży (otwór w murze 360x360). Brama segmentowa powinna mieć wymiar 360x370.