


BUDYNEK NR 14

RZUT STRYCHU



LEGENDA

2x22 W
IP 44

Oprawa do świetlówek wewnętrzna zamknięta ścienna - sufitowa
2x22W, 230V, IP44 , źródło światła LED

2x22 W+AW

Oprawa do świetlówek wewnętrzna zamknięta ścienna - sufitowa
2x22W, 230V, z modułem awaryjnym IP20 , źródło światła LED

EW

Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego n/t 1x8W z baterią 1h
- źródło światła LED, IP 44

1x9W

Oprawa oświetleniowa plafon z żarówką LED 9W, 230V; IP20

⌋

Gniazdo wtyczkowe bryzgodoporne p/t 2P+Z, 10/16A, 250V IP-44

⌋

Łącznik p/t klawiszowy szczelny, 250V/6-10A IP-44 1-biegunowy

⌋

Łącznik p/t klawiszowy, 250V/6-10A IP-20 1-biegunowy

⊙

Przycisk klawiszowy, 250V/10A: "dzwonek" lub "światło" p/t IP-20

Rysunek nr 5

INSTALACJE ELEKTRYCZNE STRYCH BUDYNEK NR 14

SPORZĄDZIŁA: Mariola NIEMIRSKA

SPRAWDZIŁ: Krzysztof JANKOWSKI

SEKCJA TECHNICZNEGO UTRZYMANIA NIERUCHOMOŚCI