



| | |
|--|---|
| ZARZĄD BUDYNKÓW MIEJSKICH II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. | |
| 44-100 Gliwice, ul. Warszawska 35 B www.tbs2.pl | |
| Rejestr KRS0000061651 Sąd Rejonowy Gliwice Konto Bankowe: Getin Noble Bank S.A. Gliwice Sekretariat: biuro@tbs2.pl | NIP: 631-22-45-832 REGON: 276 590 157 Nr 53 1560 1081 0000 9040 0004 1620 Tel. 32 231 03 95, fax 32 238 87 75 |
| Kapitał Zakładowy - 56 140 500,00 PLN | Certyfikat jakości ISO 9001: 2015 |

Gliwice, 10.12.2021r.

Nr sprawy: 284A/2021/TR

Wszyscy uczestnicy postępowania

Odpowiedź Zamawiającego na pytania z dnia 09.12.2021r.

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n: **Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem robót budowlanych dla zadania p.n.: „Budowa wiaty wraz z zintegrowaną instalacją fotowoltaiczną nad istniejącymi miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na parkingu przy ul. Warszawskiej 37 w Gliwicach”.**

Pytanie 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sumowania mocy zamówienia w ramach jednego zamówienia o mocy minimum 100 kWp wykonanego nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza sumowanie mocy zamówienia w ramach jednego zamówienia o mocy minimum 100 kWp wykonanego nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat.

Pytanie 2. Prosimy zamawiającego o zmniejszenie wymaganej mocy z zdolności technicznej do 40 kWp ponieważ takiej mocy dotyczy zamówienie, wymaganie większych referencji jest bezpodstawne i niezasadne w tym przedmiocie zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie wymaganej mocy z zdolności technicznej do 40 kWp

Pytanie 3. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie z PFU zapisu o możliwości obniżenia napięcia instalacji w przewodach do napięcia bezpiecznego na poziomie modułów. Obecnie na rynku nie ma możliwości zakupu takich urządzeń z powodu przestojów fabryk w obecnych czasach (pandemia COVID)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenia, że projekt „złącza kablowego” będzie do dostosowania według Wykonawcy, ponieważ w PFU jest bardzo ogólnie opisany przedmiot.

Odpowiedź: Projekt złącza kablowego należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej, ponadto zgodnie z PFU projekt musi zostać zaakceptowany przez Zamawiającego.

Pytanie 5. Prosimy Zamawiającego o potwierdzenia, iż termin realizacji będzie przedłużony, jeśli wystąpią nie możliwe do zaplanowania sytuacje/przeszkody na etapie składania oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy - §14 stanowiącej załącznik do postępowania.

Pytanie 6. Prosimy o potwierdzenie zastosowania więcej niż jednego inwertera na inwestycji.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie więcej niż jednego inwertera

Pytanie 7. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający ma pełne prawa do działek na których będą prowadzone prace dotyczące zamówienia, lub po jego stronie leży uzyskanie wszelkich pozwoleń na prowadzenie prac (dotyczy także przyłącza, wykopu).

Odpowiedź: Potwierdzamy, że uzyskanie prawa do dysponowania terenem leży po stronie Zamawiającego.

Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zmienia termin składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą.

Termin składania ofert po zmianie: 15.12.2021r. godz. 09:00.

Termin otwarcia ofert po zmianie: 15.12.2021r. godz. 09:15.

Termin związania ofertą po zmianie: 12.01.2022r.