



W-1.43.2.109.2023...AI
Dot. 122/23

Warszawa, dnia 23.05.2023 r.

<https://platformazakupowa.pl/pn/mzdww>

dotyczy postępowania na:

Remont drogi wojewódzkiej nr 560 od km 41+900 do km 42+900 m. Blizno i od km 48+980 do km 49+980 odc. Rachocin - Studzieniec - nr postępowania 122/23

Działając na podstawie **art. 284 ust. 1, ust. 2, ust. 6** ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie uprzejmie Państwa informuje, iż otrzymał zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, na które niniejszym udziela odpowiedzi.

Pytanie 1

W związku z brakiem dokumentacji projektowej prosimy o potwierdzenie, że zamieszczony przedmiar jest obowiązujący i zawiera wszystkie roboty wymagane do wykonania na w/w zadaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w związku z brakiem projektu technicznego zamieszczony w SWZ przedmiar robót jest kompletny i obejmuje wszystkie roboty przewidziane do wykonania na w/w zadaniu.

Pytanie 2

Czy zamawiający wymaga zapewnienia obsługi geodezyjnej oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż roboty mają charakter remontu będą prowadzone w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych w związku z powyższym nie wymagają geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Pytanie 3

Czy zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji umowy ze względu na długą procedurę zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu (obecnie 2-3 miesiące).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż nie przewiduje przedłużenia realizacji umowy ze względu na długą procedurę zatwierdzenia czasowej organizacji ruchu.

Pytanie 4

W związku z zachowaniem zasady mówiącej, że grubość warstwy musi być co najmniej 2,5- krotnie większa od wymiaru D kruszywa danej mieszanki ($h \geq 2,5D$) prosimy o możliwość zastosowania na warstwę wyrównawczą mieszanki AC11W 50/70 KR 1-2. Nadmieniamy że, średnia grubość warstwy wynosi 3 cm, w związku z czym mieszanka o uziarnieniu do 16mm nie spełnia warunku ($h \geq 2,5D$) zapisanego w SST.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie do warstwy wyrównawczej mieszanki mineralno – asfaltową AC 11 W 50/70 KR 1-2.

Opublikowane odpowiedzi są wiążące i dotyczą wszystkich uczestników postępowania.

Dyrektor
Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich
w Warszawie

Grzegorz Obłokowski