

Osiek, dnia 11.07.2022r.

**GMINA OSIEK
UL.RYNEK 1
28-221 OSIEK**

Dotyczy postępowania na: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Nr postępowania: KB.271.4.2022

***Wykonawcy
Wszyscy zainteresowani
Strona internetowa
prowadzonego postępowania***

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r poz. 2019 z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do złożonych zapytań dotyczących postępowania: **„Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie Miasta i Gminy Osiek” w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych realizowana w systemie „zaprojektuj i wybuduj”**

Pytania:

- 1.Zamawiający w PFU- część opisowa s.10 rozdział : 1.2 Przedmiot zamówienia, wymaga aby wykonać: „ ... zaprojektowanie i wybudowanie przydomowych pompowni ścieków ok. 40szt. umożliwiających wpięcie do sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o wydajności około 0,7 l/s sztuka oraz sieciowej pompowni ścieków przy ul. Polnej, ... ” Pytanie dotyczy : W jaki sposób Zamawiający przewiduje wykonanie przyłącza kanalizacji? Doprowadzenie kanalizacji do budynków?
- 2.Co Zamawiający przewidział w momencie, gdy instalacja domowa nie spełnia warunków do podłączenia pompowni przydomowej ?
- 3.Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących w/w postępowania przetargowego :dotyczące wadium. Pkt. 4 wymaga, aby wadium do zadania przedstawić wraz z dopiskiem „ Wadium - nr postępowania, nr zadania”. Bardzo proszę o wyjaśnienie i wskazanie nr postępowania Zadania : Czy jest to nr sprawy : KB.271.4.2022?
- 4.Prosimy o wskazanie oraz podanie grubości i ilości odcinków kanałów przechodzących pod drogą.

Odpowiedzi:

Ad.1

Wykonanie przyłączy od przydomowej pompowni ścieków do budynków będzie leżeć w gestii właściciela posesji.

Ad.2

Z uwagi na niekorzystną konfigurację terenu i brak możliwości podłączenia przykanalików metodą grawitacyjną, przewiduje się zaprojektowanie przydomowych przepompowni ścieków działających w oparciu o małe zbiorniki wyposażone w układy jednopompowe. Zasilenie elektryczne pompowni przewiduje się z zalicznikowej instalacji elektrycznej 3-fazowej bądź 1-fazowej. Na etapie wykonawstwa należy potwierdzić z właścicielami nieruchomości, na których projektuje się przydomowe przepompownie ścieków jaką instalację elektryczną posiada dany dom. Ze względu na małą moc układów pompowych nie przewiduje się konieczności przebudowy instalacji, z której będą zasilane pompy, jednak jeżeli stan techniczny instalacji nie będzie spełniał wymogów bezpieczeństwa zaleca się wymianę instalacji elektrycznej.

Ad.3

Nr postępowania- KB.271.4.2022

Ad.4

Orientacyjne wartości odtworzenia nawierzchni poszczególnych dróg zostały zestawione w tabeli w części opisowej PFU rozdział 2.2.6 str. 75.

*Burmistrz
Miasta i Gminy Osiek
/-/ Rafał Łysiak*