



Kórnik, dnia 9 maja 2023 roku.

*Nr postępowania: B-FP-271.15.2023*

## Wszyscy oferenci

*Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne, prowadzonego na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 roku poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, pn.: „Budowa ulic: Aroniowej oraz Pogodnej i Szafirowej w Robakowie” dalej „Postępowanie”.*

Zamawiający, Miasto i Gmina Kórnik, z siedzibą w Kórniku (62-035), Plac Niepodległości 1, w związku z wnioskiem Wykonawcy o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania:

### Pytanie 1

Proszę o informację czy wykonanie nasadzeń o których mowa w załączniku do dokumentacji tj. plan nasadzeń również należy w gestii Wykonawcy? Jeśli tak to przedmiar robót wymaga aktualizacji.

### Odpowiedź:

Wykonawca w cenie ryczałtowej zobowiązany jest wykonać nasadzenia drzew zgodnie z decyzją na wycinkę nr WŚ.613.10.3.2023.XXV z dnia 16.02.2023r. oraz opisem przedmiotu zamówienia.

### Pytanie 2

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego do wykonania podbudowy?

### Odpowiedź:

Nie dopuszcza się stosowania kruszyw wapiennych do wykonania podbudowy.

z up. Burmistrza  
*Bronisław Dominiak*  
Wiceburmistrz

### Sprawę prowadzi:

Specjalista ds. zamówień publicznych

Edyta Słabolepsza

Pokój nr 201, II piętro, tel. 618 170-411 w 623