

GZK.4000. / .2022

Lubasz dn. 10.02.2022


„PIO-BUD”
USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE
64-800 CHODZIEŻ, RATAJE ul. Skryta 14

**"SIEĆ WODOCIĄGOWA ŁĄCZĄCA MIEJSCOWOŚCI SŁAWNO I JĘDRZEJEWO WRAZ Z
BUDOWĄ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO $V=100m^3$ NA TERENIE SUW W SOKOŁOWIE" w
ramach zadania pn. "ROZBUDOWA SUW SOKOŁOWO I SIECI WODOCIĄGOWEJ W LUBASZU I
JĘDRZEJEWIE" (SIEĆ WODOCIĄGOWA)**

Dla w/w inwestycji Przedsiębiorstwo określa następujące warunki techniczne wykonania :

Wymagania w zakresie sieci wodociągowej :

1. Rurociągi wykonać z rur PE 100 Ø160mm PN 10
 2. Włączenia dokonać do istniejącego wodociągu w miejscowości Sławno dz. nr 98/4,
zamontować trójnik i zasuwy w węźle na włączeniu.
 3. Włączenia dokonać do istniejącego wodociągu w miejscowości Jędrzejewo dz. nr 124,
zamontować trójnik i zasuwy w węźle na włączeniu.
 4. Na rurociągach zaprojektować zasuwy i inną armaturę z żeliwa sferoidalnego EN – GJS – 400 –
15
 5. Przewody należy posadowić na głębokości zapewniającej ochronę cieplną rurociągu (minimalna
głębokość przykrycia przewodu wodociągowego 1,4m);
 6. W trakcie robót należy dokonać przełączenia istniejących przyłączy wodociągowych do
projektowanej sieci. Należy przełączyć budynki położone na działkach 28/1; 28/2; 29; 30; 31; 32;
33/1; 34; 99; 100; 101; 102/1, montując przed granicą posesji nowe zasuwy PE/PE Ø 32mm.
 7. Zaprojektować hydranty Ø 80mm nadziemne.
 8. Po wybudowaniu rurociągi poddać dezynfekcji i próbie szczelności.
- Każdorazowe odstępstwo od „Warunków..” i uzgodnionej dokumentacji wymaga uzgodnienia
w Przedsiębiorstwie.
 - Po zakończeniu inwestycji należy dokonać inwentaryzacji geodezyjnej.
 - Wydane warunki są ważne przez okres 24 miesięcy


PREZES ZARZĄDU
mgr Krzysztof Tomczyk