


<p>UNIwersytet Jagielloński DZIAŁ ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków tel. +4812-663-39-03 e-mail: <a href="mailto:bzp@uj.edu.pl">bzp@uj.edu.pl</a> ; <a href="http://www.uj.edu.pl">www.uj.edu.pl</a> <a href="http://www.przetargi.uj.edu.pl">www.przetargi.uj.edu.pl</a></p>	
---	---

Kraków, dnia 13 listopada 2024 r.

## PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w przedmiotowym postępowaniu do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji warunków zamówienia. Poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami.

### 1. Pytanie:

Czy zamawiający dopuści wykonywanie prac z samojezdnego podnośnika przegubowego typu Genie Z45 lub podobny?

### Odpowiedź:

*Zamawiający dopuszcza wykonywanie prac z wykorzystaniem podnośników przegubowych samojezdnych [zwyczaj samojezdnych]. Patrz też zapis w p. III.2.4) SWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że:*

- *na części obydwu elewacji jest podwieszony daszek szklany nad wejściami do budynku, który jest podatny na uszkodzenie przy manewrowaniu podnośnikiem;*
- *do elewacji N-E dostęp od strony parkingu ograniczają drzewa o wysokości ok. 5,0 m;*
- *parking wzdłuż elewacji N-E jest w spadku podłużnym 3,4%.*
- *droga wewnętrzna wzdłuż elewacji N-W jest drogą pożarową w spadku podłużnym 3,7%.*

### 2. Pytanie:

Proszę o wyjaśnienie zakresu prac p. 5 „Wykonanie renowacyjnej powłoki biologicznie czynnej, z użyciem biocydów powłokowych, ograniczającej rozwój na elewacji wszelkich form życia. Powłoka dodatkowo powinna chronić wyprawę tynkarską przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz wzmacniać jej powierzchnię” - czy Zamawiający przez powyższe miał na myśli odnowienie powłoki malarskiej odpowiednimi farbami elewacyjnymi np. silikonowymi o podwyższonych parametrach?

### Odpowiedź:

*Zamawiający wymaga uzupełnienia powłoki malarskiej scalonej kolorystycznie z istniejącą elewacją tylko w miejscu wykonania napraw wyprawy tynkarskiej [patrz zapisy w p. III.2.7) ÷ III.2.9) SWZ].*

*Zapis w p. III.2.10 „Wykonanie renowacyjnej powłoki biologicznie czynnej, z użyciem biocydów powłokowych, ograniczającej rozwój na elewacji wszelkich form życia. Powłoka dodatkowo powinna chronić wyprawę tynkarską przed oddziaływaniem warunków atmosferycznych oraz wzmacniać jej powierzchnię” należy rozumieć jako wykonanie powłoki zawierającej przynajmniej jedną biobójczą substancję aktywną umożliwiającą ograniczenie wzrostu mikroorganizmów. Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych powłok niż farby tj. nie zawierających barwników lub pigmentów.*

Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedź, stanowią jej integralną część SWZ.

Z poważaniem,