

Człopa, dnia 24.03.2023 r.

Gmina Człopa
ul. Strzelecka 2
78-630 Człopa
B.271.5.2023

**Wykonawcy
uczestniczący w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: „Przebudowa sieci wodociągowej w Mielęcinie i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa” oraz „Przebudowa oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Człopa.”

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, informuje o wpłynięciu do zamawiającego w terminie wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z powyższym zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę technologii na inną niż w SWZ i tym samym zmianę pozostałych urządzeń?

Odp.1.

Zamawiający nie dopuszcza zmiany technologii na inną niż w SWZ.

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę materiałów wykonania przedmiotu zamówienia, w szczególności modułów funkcyjnych oczyszczalni ścieków zamiast stali kwasoodpornej na np. stal czarną, tworzywo sztuczne czy beton. Kwestia ta jest istotna z punktu widzenia kalkulacji cenowej, aby każdy oferent kalkulował ten sam materiał wykonania.

Odp.2.

Zamawiający określił materiał z jakiego winny być wykonane elementy modułów funkcyjnych. Wszystkie informacje zawierają się w załączonym projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga wykonania modułów ze stali kwasoodpornej. Konieczność zastosowania wskazanego materiału wynika z okresu trwałości, w którym projekt winien działać bez jakichkolwiek awarii.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza na potwierdzenie posiadania stosownej wiedzy i doświadczenia wykonanych robót przedłożenie referencji na oczyszczalnie w innej technologii niż zawarta w SWZ?

Odp.3.

Zamawiający nie dopuszcza na potwierdzenie posiadania stosownej wiedzy i doświadczenia wykonanych robót w innej technologii budowania oczyszczalni niż wskazana w SWZ i załącznikach. Budowa oczyszczalni w technologii kontenerowej wymaga doświadczenia w celu uzyskania właściwego efektu ekologicznego.

Z poważaniem
/-/ Burmistrz Człopy