

UWAGI:

UZIOM POZIOMY I PIONOWY <10ohm  
PRZEWODY INSTALACJI ODGROMOWEJ MONTOWAĆ DO DACHU  
NA UCHWYTACH NISKICH.

PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE INSTALACJI ODGROMOWEJ  
PROWADZIĆ W RURKACH OCHRONNYCH GRUBOŚCIENNYCH  
RLø25 UŁOŻONYCH POD ELEWACJĄ BUDYNKU.

DO INSTALACJI ODGROMOWEJ ŁĄCZYĆ METALOWE ELEMENTY  
DACHU: NP RYNNY

OCHRONA MIEJSCOWA OBJAĆ WSZYSTKIE ELENTY  
WYSTAJĄCE POWAD DACH – KOMINY, WENTYLATORY, KŁAY  
DYMOWE itp.


LEGENDA:

- ZWODY POZIOME INSTALACJI ODGROMOWEJ WYKONANE  
DRUTEM Fe/Znø8
- POŁĄCZENIA ZWODÓW POZIOMYCH PRZEKŁADKAMI Fe/Zn  
CZTEROSRUBOWYMI
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE W POSTACI DRUTU Fe/Znø8

UZIOM OTOKOWY 1m OD OBWIENI BUDYNKU – BIEDNARKA  
Fe/ZN 30x4

SKRZYŃKA PROBIERZA TERENOWA MONTOWANA W PODŁOŻU  
(LUB ELEWACJI BUDYNKU)

ZWOD NISKI DO OCHRONY WYSTAJĄCYCH ELEMENTÓW NA  
DACHU  
h=1,5m

<div><div><b>"GRAF" Pracownia Architektoniczno-Graficzna</b> ul. Czysta 14, 15-653 Białystok</div></div>				TEMAT: PROJEKT TECHNICZNY BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELOKOSTKOWEGO NA ODCALCE OHR PRZY UL. MĄDSTAWNEJ W SZCZUZZYNIE			
ADRES: DZIAŁKA O NR BWD. 1574 I CZĘŚĆ DZIAŁEK O NR 102/04 ORAZ 1071 PRZY UL. MĄDSTAWNEJ W SZCZUZZYNIE				INWESTOR: Zakład Budowlany "Gromada" z siedzibą w Szczuczynie ul. Młodych Polaków 15, 15-250 Szczuczyn			
TYTUŁ: INSTALACJA ODGROMOWA				RYS. NR: E4			
DATA: 14.12.2023				SKALA: 1:100			
BENEFICJARIUSZ: PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY							
AUTOR: mgr inż. Robert Lipiński nr upraw. PDU0069PDE08				KOMPLETOWAŁ: mgr inż. Wojciech Jarmos nr upraw. PDU0166PMBE17			
WYKONAWCA: mgr inż. Adam Kłuszczyński							