



Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu

ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn – Koźle

NIP: 749-17-90-304, REGON: 000314661

tel. +48 774 062 400, faks +48 774 062 544, spzoz@e-szpital.eu, www.e-szpital.eu

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, ul. 24 Kwietnia 5, 47-200 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 774 062 566, faks +48 774 062 567 ekoziol@e-szpital.eu

Kędzierzyn-Koźle, 24.08.2022r.

SPZOZ . AZ . 2022 .

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 3

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na odnowienie wszystkich pomieszczeń szpitala przy ul. Roosevelta po zakończeniu pandemii COVID 19 w SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, AZ-P.2022.23.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) dalej Pzp wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w niniejszym postępowaniu.

Pytanie 1:

Jaki wymiar mają okna, na których należy zamontować nowe rolety?

Odpowiedź: a) 72 okna dwudzielne - wymiary szyb szer. / wys. 102x119 cm, 102x45 cm,

b) 42 otwory okienne - wymiary w świetle ościeży 240x175 cm.

Pytanie 2:

Jakie rolety należy wycenić?

Odpowiedź: a) rolety wewnętrzne okienne, kasety z prowadnicami 72 okna osprzęt biały, tkanina np. beż (do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji ,

b) rolety okienne naścienne 42 otwory okienne, osprzęt biały, tkanina np. beż (do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji .

Pytanie 3:

Jakie oprawy oświetleniowe należy wycenić?

Odpowiedź: Kasetonowe 600/600 sufitowe lub do zabudowy w kaseton, ledowe z zasilaczem.

Pytanie 4:

Ze względu na znaczne rozbieżności cenowe płyt przeznaczonych do sufitów kasetonowych oraz konieczność dopasowania się do istniejących elementów, proszę o wskazanie typu płyt kasetonowych jakie należy uwzględnić w ofercie.

Odpowiedź: Płyty białe, krawędzie typy A, 600/600, posiadające atest higieniczny dopuszczający do stosowania w obiektach szpitalnych/salach operacyjnych/salach chorych.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SWZ i stają się wiążące dla Wykonawców.

Zastępca Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu
ds. Medycznych.....
Kierownik Zamawiającego
lek. Jacek Mazur