



Boleszkowice, 2022-12-16

OŚGN.ZP.271.33.2022

WYKONAWCY

UCZESTNICZĄCY W POSTĘPOWANIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Chwarszczany.

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 t. j.), Zamawiający w związku z otrzymanymi pytaniami udziela wyjaśnień do SWZ:

Zapytanie 5 z dnia 15.12.2022 r.

1. W schemacie stacji jest przyjęty aerator a w opisie wyposażenia filtra F1 i F2 zapisano „automatycznie utrzymywaną poduszką powietrzną”.
Proszę o wyjaśnienie sposobu napowietrzania wody surowej i ewentualną rezygnację z poduszki powietrznej w filtrach.
 - a) **Przyjęty w schemacie technologicznym aerator ma za zadanie odgazować wodę surową z niepożądanych gazów.**
 - b) **Napowietrzanie wody surowej następuje:**
 - w aeratorze [dla funkcji jw.],
 - w filtrze F1 [usuwanie związków żelaza]
 - w filtrze f2 [usuwanie związków manganu].
 - c) **Zamawiający nie rezygnuje z filtrów z poduszką powietrzną, wymaga napowietrzania wody na każdym ze stopni filtracji.**
Jednocześnie Zamawiający uściśla wymogi dla automatycznego utrzymywania poduszki powietrznej:
 - możliwość ustawienia ilości doprowadzanego powietrza na rozruchu,
 - mechanizm automatycznego wyrzutu powietrza z serwisowym dostępem [wyrzut ma następować od zmiany wielkości poduszki a nie od ciśnienia w zbiorniku],
 - układ sterujący wielkość poduszki powietrznej zdolny regulować wypływ powietrza w zależności od poziomu wody oraz ilości powietrza w filtrze,
 - układ zabezpieczający przed zapowietrzaniem się filtra i zapewnienie szczelności.