

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ
„CENTRUM” Sp. z o. o.
53-661 Wrocław, pl. Solidarności 1/3/5
e-mail: sekretariat@zgm-centrum.wroc.pl
tel. 343-14-50, 343-53-25, 344-23-62
REGON: 932078851 NIP: 897-16-13-560

ZGM-CENTRUM/ AH 1/1524/22

Wrocław, dnia 2022 / 09 / 07

Pan Nadkomisarz Kamil Rynkiewicz

**Zastępca Naczelnika Wydziału Inwestycji i
Remontów Komendy Wojewódzkiej Policji we
Wrocławiu , Podwale 31-33 , 50-040 Wrocław**

Dot: podłączenia instalacji elektrycznej dla planowanego posterunku Policji dla potrzeb ochrony Placówki Dyplomatycznej przy Placu Biskupa Nankiera 7. , we Wrocławiu.

ZGM” Centrum” pełniący obowiązki Zarządcy budynku przy Placu Nankiera 8., wyraża zgodę na podłączenie wewnętrznej linii zasilającej kontener posterunku Policji do części wspólnych Wspólnoty Mieszkaniowej Plac Nankiera 8. , zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia nr. WP/078601/2022/005RO1 z dnia 2022/07/20 po spełnieniu następujących warunków:

1. Uzyskać zgodę WM Plac Biskupa Nankiera 8 na podłączenie WLZ do części wspólnych.
2. Po uzyskaniu zgody WM należy wykonać projekt techniczny wg następujących założeń:
- W tablicy głównej WM Nankiera 8. dobudować zabezpieczenia typu DO 2. , z wkładką topikową 3 x 16 A, od tego zabezpieczenia poprowadzić przewód o przekroju 5 x 4 mm² w kierunku szafki licznikowej 3.fazowej zlokalizowanej w pobliżu tablicy głównej budynku. Od szafki licznikowej poprowadzić wewnętrzną linię zasilającą o takim samym przekroju w kierunku projektowanego posterunku Policji i podłączyć ją do instalacji wewnętrznej kontenera.
3. Całość zakresu robót wykonać własnym kosztem i staraniem, klatkę schodową doprowadzić do stanu pierwotnego.
4. Projekt techniczny należy zlecić osobie posiadającej uprawnienie do projektowania w branży elektrycznej, która uzgodni go z Miejskim Konserwatorem Zabytków , właścicielami terenu oraz Zespołem Koordynacji Dokumentacji.
5. Po wykonaniu robót budowlanych montażowych należy dostarczyć do ZGM „ Centrum” schemat jednokreskowy oraz protokoły badań po montażowych.
6. Zabezpieczenia główne budynku WM Plac Nankiera 8., to 3 x 63 A topikowe.
7. Projekt uchwały o wyrażeniu zgody na podłączenie WLZ wykona Zarządca budynku i przedłoży do podpisu Wspólnocie Mieszkaniowej Plac Nankiera 8.

Sprawę prowadzi Andrzej Hulewicz Inspektor Nadzoru Robót Elektrycznych , tel; 693 23 24 99

Prezes Zarządu

Zygmunt Potocki

Wysł. 09.09.2022 *Cm*