



PKM.4001.31.2022.PZ

Gdańsk dnia 13.06.2022 r.

Sygn. 161283

**Strona internetowa
Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska**

Dotyczy : **postępowania przetargowego ID 623782** na wybór wykonawcy dla zadania :
„Modernizacja węzła żywienia w Szkole Podstawowej nr 15 w Gdańsku przy ul. Smoluchowskiego
– w ramach modernizacji w obiektach oświatowych w 2022 roku – realizacja nakazów służb

W związku z zapytaniem , jakie wpłynęło w sprawie zamówienia publicznego ID 623782 sygn. akt nr 96/BZP-U.510.72.2022.MW Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska w trybie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie nr 1

Uprzejmie proszę Zamawiającego o potwierdzenie przyjętych rozwiązań instalacji elektrycznych w aspekcie podłączenia wszystkich odbiorników podanych w projekcie technologicznym.

Zdaniem wykonawcy dla prawidłowego odbioru i pomiarów instalacji wymagane jest wykonanie nowej instalacji dla wszystkich urządzeń technologicznych. Częściowe pozostawienie starej instalacji może skutkować brakiem uzyskania pozytywnych wyników badań i ochrony od porażień .

Odpowiedź:

Należy wykonać demontaż istniejącej instalacji, zasilanie energetyczne do wszystkich odbiorników według załączonego schematu wraz z wykonaniem rozdzielnicy z odpowiednią ilością obwodów. Koszty związane z realizacją powyższych prac wraz z dokumentacją powykonawczą należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym.

Załącznik schemat instalacji

Karol Kalinowski

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 13-06-2022