

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn.: **Przebudowa drogi do Centrum Sportów Wodnych i Promocji Regionu na Złotej Górze w Brodnicy Górnej**

**WYJAŚNIENIA NR 1 Z DNIA 02.12.2021 r.  
DO TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, w odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SWZ w przedmiotowego postępowania, wyjaśniam:

**Pytanie nr 1:**

W przedmiarze kanału technologicznego podano ilość rury RPP 110 do wybudowania 343m a w projekcie długość trasowa jak 520m tyle co wynosi długość całej trasy. Proszę o podanie faktycznej długości rur RPP 110 do wybudowania.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że prawidłowa ilość rury RPP100 to 520m.

**Pytanie nr 2:**

Proszę o podanie jaki typ wiązki WMR ma być zastosowany do wybudowania kanału technologicznego, ponieważ projektant nie określił dokładnego typu w projekcie.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że typ wiązki do zastosowania to WMR - 40 / 7x10 - średnica 40 mm, 7 x mikrorura o średnicy 10mm.

Ponadto Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści SWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu.

.....  
(Podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)

Sporządziła: M. Szymańska