

Pruszcz Gdański, dnia 25.10.2022 r.

Znak sprawy: ZP.271.40.2022 /21

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.10.2022 r. pod numerem 2022/BZP 00402553/01

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – wariant I – bez negocjacji na dostawę pn.: „Dostawa wraz z montażem opraw oświetleniowych na terenie miasta Pruszcz Gdański – część 1”, o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 215 000 EURO

**Strona internetowa
prowadzonego postępowania**

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1
- wnioski (zapytania o wyjaśnienie treści SWZ),
- wyjaśnienia treści SWZ,
- zmiana treści SWZ

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2022 r., poz. 1710 (dalej: ustawa Pzp), Zamawiający przekazuje Wykonawcom **treść wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ) wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści SWZ.**

Zamawiający informuje, że kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjaśnienie treści SWZ) do treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) są nadawane indywidualne numery i prosi Wykonawców o posługiwanie się tą numeracją w ewentualnej dalszej korespondencji w sprawie tych wniosków (zapytań o wyjaśnienie treści SWZ).

I. Treść zapytań do SWZ:

Zapytanie nr 1 (pisownia oryginalna)

W dokumentach:

- '40_22 SWZ Tom II OPZ - os. Raciborskiego',
- '40_22 SWZ Tom II OPZ - Grunwaldzka',
- '40_22 SWZ Tom II OPZ - Grunwaldzka Raciborskiego'

w pkt. 3 Zamawiający pisze, że "fundamenty słupów na całej powierzchni należy zabezpieczyć masą bitumiczną". Prosimy o doprecyzowanie zakresu prac

- do jakiej głębokości należy zabezpieczyć fundament? Czy Zamawiający ma na myśli, górną część fundamentu (nad powierzchnią ziemi), czy głębiej?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że fundamenty słupów na całej powierzchni należy zabezpieczyć masą bitumiczną tylko w przypadku "wykonania odbudowy słupów z fundamentem i oprawą LED" w ramach opisu zwanego w pliku pod nazwą „40_22 SWZ Tom II OPZ – Grunwaldzka”.

Zapytanie nr 2 (pisownia oryginalna)

W dokumencie '40_22 SWZ Tom II OPZ - os. Raciborskiego' Zamawiający w pkt. 3 pisze, że "trzony słupów do wysokości 30 cm należy zabezpieczyć farbą do powierzchni ocynkowanych".

Biorąc pod uwagę, że termin realizacji tego zadania przypadnie na okres zimowy, pragniemy zauważyć, że malowanie słupów w niskich temperaturach jest bardzo trudne i elastomer może się na nich nie utrzymać.

W jaki sposób Zamawiający odbierze te prace?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że pozostawia zapis w brzmieniu "trzony słupów do wysokości 30 cm należy zabezpieczyć farbą do powierzchni ocynkowanych". Okres realizacji umowy jest na tyle długi, że możliwe będzie wykonanie malowania słupów w prawidłowych warunkach pogodowych.

Zapytanie nr 3 (pisownia oryginalna)

W dokumencie '40_22 SWZ Tom II OPZ - Grunwaldzka' w pkt. 5 Zamawiający informuje, że należy "wykonać odbudowę słupów z fundamentem i oprawą LED".

Prosimy o doszczegółowienie zakresu prac. Co Zamawiający rozumie przez słowo "odbudowa"? Czy należy zamontować nowy słup z fundamentem i nową oprawą oświetleniową, czy należy np. wyprostować słup, przykręcić oprawę, itp.?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że poprzez wymóg zawarty w opisie przedmiotu zamówienia w brzmieniu "wykonać odbudowę słupów z fundamentem i oprawą LED" należy rozumieć zamontowanie nowego słupa z fundamentem i nową oprawą oświetleniową.

Zapytanie nr 4 (pisownia oryginalna)

Czy należy odkopać fundamenty w celu ich zabezpieczenia?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że fundamenty słupów na całej powierzchni należy zabezpieczyć masą bitumiczną tylko w przypadku nowych fundamentów dla „wykonania odbudowy słupów z fundamentem i oprawą LED” - w ramach opisu dla pliku pod nazwą „40_22 SWZ Tom II OPZ – Grunwaldzka”.

Zapytanie nr 5 (pisownia oryginalna)

Czy w liczbie 118 szt. opraw do wymiany znajdują się również oprawy, o których mowa w pkt. 5 OPZ, tj. wykonanie odbudowy słupów z fundamentem i oprawą LED w liczbie 4 szt.?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że w liczbie 118 szt. opraw do wymiany znajdują się również oprawy, o których mowa w pkt. 5 OPZ, tj. wykonanie odbudowy słupów z fundamentem i oprawą LED w liczbie 4 szt.

Zapytanie nr 6 (pisownia oryginalna)

W OPZ w punkcie 7, Zamawiający opisuje wymagania dot. redukcji mocy:

„Zastosować oprawy oświetleniowe wyposażone w autonomiczny układ redukcji mocy pozwalający zaprogramować co najmniej trzy poziomy redukcji:

- w przedziale czasowym od 06:00 do 22:00 godziny każdej doby należy zastosować programator czasowy oświetlenia, uwzględniający porę roku oraz godzinę wschodu i zachodu słońca.
- w przedziale czasowym od 22:00 do 23:00 godziny każdej doby należy zredukować moc do 80% oświetlenia,
- w przedziale czasowym od 23:00 do 04:00 godziny każdej doby należy zredukować moc do 50% oświetlenia,
- w przedziale czasowym od 04:00 do 06:00 godziny każdej doby należy zredukować moc do 80% oświetlenia.”

Czy Zamawiający chce mieć możliwość przeprogramowywania harmonogramu świecenia opraw czy wystarczy autonomiczna redukcja mocy?

Czym jest programator czasowy oświetlenia? Czy taki programator ma mieć możliwość zmiany harmonogramu świecenia opraw? Czy Zamawiający może podać przykład programatora, który chciałbym zastosować?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że wystarczy autonomiczna redukcja mocy z zaprogramowanym czasem oświetlenia, uwzględniający porę roku oraz godzinę wschodu i zachodu słońca.

Zapytanie nr 7 (pisownia oryginalna)

W OPZ w punkcie 6 w ostatnim podpunkcie Zamawiający opisuje wymagania dot. modułu sterowania. O jakim konkretnie module sterowania wspomina Zamawiający w ostatnim punkcie dot. gwarancji? W dokumentacji przetargowej brak jest opisu umożliwiającego dobór modułu sterującego. Proszę o doprecyzowanie. Jednocześnie wskazujemy, że art. 137 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych, stanowi, że Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może w uzasadnionych przypadkach dokonać zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia i informuje, że zmienia zapis w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 6 z „gwarancja producenta musi wynosić minimum 5 lat na całość oprawy z elektronicznym układem zasilającym oraz modulem sterowania włącznie” na „gwarancja producenta musi wynosić minimum 5 lat na całość oprawy”.

Zapytanie nr 8 (pisownia oryginalna)

Czy zamawiający poprzez zapis OPZ Grunwaldzka ptk. 3, zakłada wykonanie robót polegających na odkryciu fundamentu (odkopaniu) i pomalowaniu całego fundamentu masą bitumiczną?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że fundamenty słupów na całej powierzchni należy zabezpieczyć masą bitumiczną tylko w przypadku nowych fundamentów dla „wykonania odbudowy słupów z fundamentem i oprawą LED” - w ramach opisu dla pliku pod nazwą „40_22 SWZ Tom II OPZ – Grunwaldzka”.

Zapytanie nr 9 (pisownia oryginalna)

Podpunkt odbudowa słupów z fundamentem i oprawą LED (dotyczy 4 szt. Słupów 10m) wymaga zakupienia dodatkowych 4 szt. Opraw LED czy oprawy te zawierają się w ilości 227 szt.?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga zakupu dodatkowych 4 szt. opraw LED, ponieważ zawierają się one w ilości 227 sztuk.

Zapytanie nr 10 (pisownia oryginalna)

Czy Zamawiający dopuszcza utylizację odpadów bez karty utylizacji we własnym zakresie Wykonawcy?

Wyjaśnienie:

Zamawiający wyjaśnia, że Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu kartę odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Zatem Zamawiający nie dopuszcza utylizacji odpadów bez karty utylizacji.

II. Zamawiający oświadcza oraz informuje, że:

1. Niniejsza informacja stanowi integralną część SWZ.
2. Niniejszą informację Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania: (https://platformazakupowa.pl/pn/um_pruszczgdanski).

BURMISTRZ

Janusz Wróbel