



**Burmistrz
Miasta
Rydułtowy**



znak sprawy: BP.271.000015.2022
numer pisma: BP.ZD.000292.2022

Burmistrz Miasta Rydułtowy

ul. Ofiar Terroru 36, 44-280 Rydułtowy
tel. +48 32 45 37 411 | fax +48 32 45 37 410
um@rydułtowy.pl | www.rydułtowy.pl

Rydułtowy | 04.07.2022 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania dla zadania pod nazwą: „Budowa drogi łączącej ulicę Raciborską z ulicą Gajową wraz z modernizacją ulicy Gajowej” realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj

Dnia 23.06.2022 r. za pośrednictwem platformy zakupowej zostało złożone zapytanie o następującej treści

Prosimy o odpowiedź na następujące pytanie związane z przedmiotowym postępowaniem przetargowym:

W nawiązaniu do informacji zawartej w piśmie wydanym przez TAURON Dystrybucja sygn. TD/OGL/OMD/2022-04-13/0000024, dotyczącej wydania Warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznych, prosimy o udzielenie informacji czy posiadacie Państwo w/w warunki. Jeśli tak, prosimy o przedstawienie zapisów w nich zawartych ponieważ mogą one w znaczący sposób rzutować na zakres robót niezbędnych do wykonania?

Zamawiający na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 i 6 oraz 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) uzupełnia dokumentację postępowania w zakresie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej i oświetlenia ulicznego wraz ze wzorami umowy oraz porozumień koniecznych do zawarcia na etapie wykonania projektu przedmiotowej inwestycji. W załączeniu rysunki skorygowane w oparciu o warunki techniczne sieci elektroenergetycznych. Zmiany obejmują: doprojektowanie przebudowy kabla średniego napięcia 20kV (w rejonie stacji transformatorowej w rejonie budynku nr 17) oraz zmianę trasy kabli niskiego napięcia w rejonie słupa wysokiego napięcia (rejon działki nr 539/40). W załączeniu również wstępna promesa.