



LEGENDA	
SYMBOL	ZNACZENIE
	Budynek objęty opracowaniem
	Budynek sali gimnastycznej należący do inwestora - odrębna strefa pożarowa
	Budynki sąsiednie poza zakresem opracowania
	Droga pożarowa
	Dojazd pożarowy - rozwiązanie zamienne
	Utwardzone dojście o szerokości co najmniej 1,5 m
	Wejście do budynku
	Hydrant zewnętrzny
	Istniejąca ściana oddzielenia przeciwpożarowego w klasie REI 120
	Schematyczne przedstawienie drzew i krzewów o wysokości powyżej 3m
	Odniesienie do punktu 6.3.xx części opisowej ekspertyzy

pkt 6.3.22 oraz pkt 6.3.23
-istniejące drzewa i krzewy o wysokości większej niż 3m pomiędzy budynkiem a drogą pożarową
- przebieg drogi pożarowej w odległości większej niż 15m od ścian budynku



Zakład usługowy "EKO-POŻ" s.c.
ul. Jesionowa 14, 62-571 Stare Miasto

NAZWA OBIEKTU	Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. mjr. Henryka Sucharskiego w Kępnie, ul. Dąbrowskiego 3, 62-600 Kępno nr ewid. 1902, obręb 0001, jednostka ewid. 300803_4		
TEMAT:	Ekspertyza Techniczna na podstawie: art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2021, poz. 2351 z póź. zm.) §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. 2022, poz. 1225) art. 6a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2022, poz. 2057) § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)		
OPRACOWALI:	<p><i>Doc. dr inż. Roman Żywica</i> upr. w spec. konstrukcyjno-inżynierskiej i architektonicznej § 6 ust. 1 pkt. 1 i § 6 ust. 1 pkt. 2 Nr ewidenc. upraw. 104/70 i 497/06 Rzecznik budowlany 62-510 Konin, ul. Dożynkowa 20</p>	<p><i>Rzecznik do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych inż. Feliks Grzałka Nr upr. 131/93</i></p>	
NAZWA RYSUNKU:	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU		
SKALA: 1:500	DATA: MARZEC 2023	NR RYSUNKU:	RYS - 1