



Warszawa, dnia 28 czerwca 2024 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. Dostosowanie lokalu nr 0 znajdującego się w budynku przy ul. Stawki 3a w Warszawie na potrzeby biblioteki i archiwum zakładowego (II postępowanie) - nr sprawy 12/zp/24

Zamawiający informuje, że w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 25-06-2024 r. i 26-06-2024 r. wpłynęły pytania. Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, udziela odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ:

Pytanie 1

„1. Prosimy o uzupełnienie projektu elektrycznego o schematy rozdzielni R1 i R2- brak w przekazanych materiałach.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż schematy rozdzielni R1 i R2 przekazuje w załączeniu (pliki: R1.pdf, R2.pdf).

Pytanie 2

„2. Prosimy o uzupełnienie parametrów technicznych telefonu SIP.”

Odpowiedź:

Zamawiający przekazuje parametry techniczne telefonu SIP:

Konstrukcja	
Typ słuchawki	Zestaw słuchawkowy przewodowy
Typ produktu	IP Phone
Podświetlana klawiatura	Tak
Ilość linii tekstu	2 linii
Montaż naścienny / rzutowanie na sufit	Tak
Podświetlenie wyświetlacza	Nie
Wyświetlacz	
Rozdzielczość	162 x 48 px
Ekran dotykowy	Nie
Kolory wyświetlacza	Monochromatyczne



Sieć	
Wi-Fi	Nie
Typ interfejsu Ethernet LAN	Fast Ethernet
Obsługiwane protokoły sieciowe	IP v4/v6 (SIP) IPv4 (HFA)
Przewodowa sieć LAN	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100 Mbit/s
Bluetooth	Nie
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	128-bit AES, 256-bit AES, HTTPS, SSH
Porty i interfejsy	
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wydajność	
Głośnik	Tak
Funkcje telefonu	
Możliwość przekazywania połączenia	Tak
Cechy	
Pojemność książki telefonicznej	100 wejścia
Kolor produktu	Czarny
Obsługa połączeń	
Możliwość rozmowy konferencyjnej	Tak
Nazwa i identyfikacja dzwoniącego	Tak
Zawieszanie połączeń	Tak
Montaż	
Typ montażu	Biurko / Ściana
Warunki pracy	
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 70 °C
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 70 °C
Protokoły	
Protokoły VoIP	SIP



Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE)	
Obsługa PoE	Tak

Pytanie 3

„1. Na projekcie mamy gniazda jako istniejące cat 5e - czy te gniazda zostają do wykorzystania czy są do demontażu? sugerujemy wymianę wszystkich istniejących kabli cat 5e na cat 6a - instalacja która jest na obiekcie jest mocno wyeksploatowana i istnieje duże ryzyko że nie przejdzie pomiarów. W sytuacji kiedy całe okablowanie instalujemy w cat 6a producent daje certyfikację na sieć i 25 letnią gwarancję.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż w zakresie prac jest wykonanie pomiarów mapy połączeń na istniejącej sieci LAN. W projekcie nowe gniazda należy wykonać w kategorii 6a.

Pytanie 4

„2. Kto zdemontuje i odłączy istniejący system SSP?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zdemontowanie i odłączenie istniejącego systemu SSP jest w zakresie wykonawcy nowego systemu SSP.

Pytanie 5

„3. Czy gniazda elektryczne oznaczone lit A zostają bez zmian czy są do demontażu i zamiany na nowe? Czy te z literą B jest to przedłużenie istniejących obwodów z lit A?”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż gniazda oznaczone literą A pozostają bez zmian, natomiast gniazda oznaczone literą B to nowe gniazda.

Powyższe odpowiedzi Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić przy sporządzaniu ofert.