



RU.461.6.90.2021

Pełnomocnik:

Małgorzata Tujko
ul. A. Vetulaniego 1a/329
31-227 Kraków

Inwestor

Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. W. Reymonta 20
30-059 Kraków

Dotyczy: warunków dla instalacji oświetlenia placu zabaw dla dzieci .

W nawiązaniu do wniosku z dnia 2021.02.24. w sprawie warunków i wytycznych budowy oświetlenia placu zabaw dla dzieci przy ul. Pietrusińskiego na działce nr 37/1 obr. 8 Podgórze, Zarząd Dróg Miasta Krakowa uprzejmie informuje, że w celu wykonania ww. inwestycji należy:

1. Wykonać obliczenia fotometryczne oraz elektryczne dla analizowanego rejonu.
2. W całym zakresie projektu przewidzieć słupy stalowe lub aluminiowe anodowane na fundamentach betonowych z oprawami typu LED.
3. Do zasilania opraw w rejonie projektowanego placu zabaw wyprowadzić linię kablową z szafy sterowania oświetleniem ulicznym (PZ) nr 3164 jako odgałęzienie od słupa oświetleniowego nr 7 obwód VI.
4. Wykonać nową ziemną sieć kablową pomiędzy projektowanymi słupami oświetleniowymi, kablem typu YKXS 5x16mm².
5. Linie kablowe prowadzić w rurach ochronnych DVK o średnicy minimum 75mm.
6. Lokalizację projektowanego kabla zasilającego oraz słupów uzgodnić w ZDMK (procedura ZDMK-36) a następnie uzyskać opinię z Narady Koordynacyjnej WG UMK
7. Do uzgodnienia w tutejszym Zarządzie przedłożyć projekt wykonawczy sieci oświetleniowej zawierający między innymi:
 - a. niniejsze warunki
 - b. opinię Narady Koordynacyjnej WG UMK
8. Na etapie wydawania warunków analizie nie podlegają własności działek, sieć oświetleniową wraz z infrastrukturą towarzyszącą projektować wyłącznie na działkach GMK (w liniach rozgraniczających docelowy/planowany układ drogowy).
9. Dla inwestycji uzyskać inne niezbędne opinie i uzgodnienia w tutejszej Jednostce i pozostałych Jednostkach miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz obowiązującym prawem i procedurami.

10. W trakcie realizacji projektu zapewnić ciągłość oświetlenia obszarów dotychczas objętych systemem,
11. W opracowaniu należy zawrzeć informację o konieczności dopuszczenia Wykonawcy do prac przy sieci oświetlenia ulicznego przez jednostkę realizującą na zlecenie ZDMK prace związane z bieżącym utrzymaniem systemu oświetlenia.

W załączeniu przekazujemy schemat połączeń szafy sterowania oświetleniem ulicznym, PZ 3164 oraz mapę sytuacyjną obszaru objętego zasilaniem z jej obwodów informując jednocześnie, że moc zamówiona dla tego PZ wynosi 40,0kW a zainstalowana 32,19kW. W przypadku zaprojektowania nowego oświetlenia o mocy przekraczającej istniejącą rezerwę Projektant przygotowuje wystąpienie do TAURON o jej zwiększenie.

Wykonawca jest zobowiązany do przekazania do ZDMK dokumentacji powykonawczej w dwóch egzemplarzach

Projekt przebudowy wykonać w oparciu o zasady określone w załączniku nr 6, zarządzenia nr 117/2019 dyrektora ZDMK z dnia 2019.09.06. dostępnym pod adresem <https://zdmk.krakow.pl/nasze-dzialania/wytyczne/>.

W projekcie przedstawianym do uzgodnienia w tutejszym zarządzie, niezbędne jest uwzględnienie wymagań w zakresie uzyskania dopuszczenia Wykonawcy do prac przy sieci oświetlenia ulicznego przez jednostkę realizującą na zlecenie ZDMK prace związane z bieżącym utrzymaniem systemu oświetlenia oraz zapewnienia oświetlenia terenu w porze wieczornej i nocnej podczas realizacji prac.

Po zakończeniu prac związanych z przebudową oświetlenia należy przekazać do ZDMK dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej.

Z up. DYREKTORA ZDMK

Przemysław Czech
Kierownik Działu Uzgodnień

Otrzymują:

1 x Adresat + załączniki

1 x aa RU 29555/2021, ID: 2223045

Zarząd Dróg Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Kraków ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl

Pisem.

ZALĄCZNIK GRAFICZNY DO

NR. RM.466.6...30.2021

Z DNIA...2021.03.19



