



RU.461.2.1488.2021

Pełnomocnik
Pani Małgorzata Tujko
ul. Vetulaniego 1A/329
31-227 Kraków

Inwestor:
Gmina Miejska Kraków
reprezentowana przez
Zarząd Zieleni Miejskiej
w Krakowie
ul. Reymonta 20
30-059 Kraków

Dotyczy: uzgodnienia lokalizacji elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia zewnętrznego parkowego alejek pieszych projektowanego dla inwestycji pn.: „Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego na działce nr 37/1 obr. 8 Podgórze w Krakowie”, w zakresie przebiegu w działce Gminy Kraków nr 37/1 obr. 8 Podgórze oraz w pasie drogowym ul. Pietrusińskiego w Krakowie.

Po rozpatrzeniu załączonej do wniosku w sprawie jw. dokumentacji, Zarząd Dróg Miasta Krakowa **uzgadnia** trasę elektroenergetycznego przyłącza oświetlenia w pasie drogowym ul. Pietrusińskiego w Krakowie oraz **opiniuje pozytywnie** lokalizację przyłącza oświetlenia zewnętrznego parkowego alejek pieszych projektowanego dla inwestycji pn.: „Modernizacja placu zabaw przy ul. Pietrusińskiego na działce nr 37/1 obr. 8 Podgórze w Krakowie”, z następującymi warunkami realizacji inwestycji:

1. Na czas prowadzonych robót należy zapewnić ciągłość i bezpieczeństwo ruchu pieszych oraz pojazdów w rejonie planowanej inwestycji.
2. Akceptuje się lokalizację słupów wraz z przyłączem pokazaną na załączniku graficznym, który stanowi integralną część niniejszego uzgodnienia.
3. Przyłącz oświetleniowy w pasie drogowym ul. Pietrusińskiego układać w odwodnionych i umocnionych wykopach wąskoprzestrzennych, na wyrównanym podłożu, na warstwie zagęszczonej podsypki piaskowej, z zastosowaniem rur osłonowych. Zasyp rozkopów gruntem zagęszczalnym wg normy PN-S-02205/1998 – „Roboty ziemne”.
4. Roboty ziemne ograniczyć do niezbędnego minimum.
5. Zbliżenia lub skrzyżowania z istniejącymi sieciami uzbrojenia technicznego należy uzgodnić z użytkownikami lub zarządcami tych sieci.

6. Na zakresach robót zapewnić powiązanie sytuacyjno-wysokościowe ze stanem istniejącym.
7. Zachować pozostałe warunki podane w piśmie znak: RU.461.6.90.2021 z dnia 19.03.2021 r.
8. Odcinki robót zabezpieczyć zgodnie z instrukcją robót prowadzonych w pasie drogowym przy zachowaniu ciągłości ruchu kołowego i pieszego. W czasie trwania robót ich wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w stosunku do osób trzecich.
9. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego uzbrojenia, prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz uzgodnić rozwiązania ewentualnych kolizji branżowych z zarządcami lub użytkownikami tych sieci.
10. O zgodę na wejście w teren pasa drogowego ul. Pietrusińskiego należy wystąpić do tut. Zarządu odrębnym pismem.
11. O terminie rozpoczęcia i zakończenia prac powiadomić tut. Zarząd
12. Opinia oraz uzgodnienie zachowują ważność przez okres 3 lat od daty wydania pisma.

POUCZENIE

Ewentualne warunki przywrócenia pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności, w tym zakres i technologia robót przywracających stan użyteczności, zostaną określone na etapie zajęcia pasa drogowego.

Załącznik:

1 x mapa syt.-wys.

Z up. DYREKTORA ZDMK

Przemysław Czech
Kierownik Działu Uzgodnień

Otrzymują:

1 x Adresat + załącznik mapa syt - wys.
1 x aa RU (55674/2021, ID: 2281736).

Zarząd Dróg Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Kraków ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKIT/SkrytkaESP
www.zdmk.krakow.pl

