




C E N T R U M   U S Ł U G   W S P Ó L N Y C H  
W   K A T O W I C A C H

ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice

 32 357 08 00

NZ.3302.61.2024/ZP-480

Katowice, dnia 26.08.2024 r.

**WYJAŚNIENIE treści SWZ nr 3**

**Dotyczy:** postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), dalej „ustawa Pzp” na realizację zadania pn.: „**WPI Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej nr 45 w Katowicach**”, numer sprawy **ZP/480/2024**.

Niniejszym pismem działając w trybie przepisu art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1605), dalej „ustawa Pzp”, w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień treści SWZ:

**Pytanie 1:**

W przedmiarach w pozycji 158 jest informacja Centrala wentylacyjna: Nawiew 5300 m<sup>3</sup>/h, Wywiew 5200 m<sup>3</sup>/h, wymiennik przeciwprądowy + automatyka i osprzęt natomiast w opisie technicznym w parametrach doboru jest nawiew 6800 m<sup>3</sup>/h wywiew 6700 m<sup>3</sup>/h. Prosimy o wyjaśnienie?

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć: Centrala wentylacyjna: Nawiew 5300 m<sup>3</sup>/h, Wywiew 5200 m<sup>3</sup>/h zgodnie z przedmiarem i częścią rysunkową opracowania .

**Pytanie 2:**

Prosimy o udostępnienie zestawień materiałów do dla poszczególnych instalacji (c.o, wod.-kan., wentylacji, klimatyzacji)?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie posiada zestawień materiałów do poszczególnych instalacji (c.o, wod-kan, wentylacji, klimatyzacji).

**Pytanie 3:**

Prosimy o określenie standardów białego montażu?

**Odpowiedź:**

Standard białego montażu powinien spełniać wymagania dla zachowania gwarancji zgodnie z SWZ.