



Suwałki, dnia 24.10.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.42.2022

Dotyczy: postępowania pn. „Ulepszenie leśniczówki Hańcza wraz z zagospodarowaniem terenu” – tryb podstawowy bez negocjacji.

Nadleśnictwo Suwałki informuję, iż w dniu 20.10.2022 r. wpłynęło pytanie o wyjaśnienie treści SWZ dot. postępowania pn. „Ulepszenie leśniczówki Hańcza wraz z zagospodarowaniem terenu”, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1710 z późn. zm.) zamieszcza poniżej treść zapytania i odpowiedzi:

Treść pytań:

„...w przedmiarze pozycji 14 dostawa i montaż zestawu na deszczówkę a mianowicie jaka pompa do wody? Jaki zawór niezamarzający? do czego ma być wykorzystywana woda z opadów?”

Odpowiedź na zadane pytania:

Szczegółowe informacje dot. wykonania całego zakresu zamówienia, w tym również poz. 14 w przedmiarze infrastruktura zostały zawarte w „Dokumentacji technicznej” (załącznik nr 3 do SWZ).

Pozycja nr 14 - kalkulacja własna: *Dostawa i montaż zestawu na deszczówkę (zbiornika na wodę deszczową o pojemności 5 m³, pompy w pomieszczeniu kotłowni oraz zaworu niezamarzającego).*

Zamawiający wymaga, aby zbiornik na deszczówkę był szczelny o pojemności 5000l (grunt wokół budynku mieszkalnego gliniasty), pompa wody będzie obsługiwać jeden zawór zewnętrzny niezamarzający (np. SCHELL POLAR II lub inny o podobnych parametrach), woda z opadów będzie przeznaczona do podlewania roślinności w ogrodzie.

Zamawiający omyłkowo w kosztorysie ofertowym i przedmiarze (załącznik 2 do SWZ – infrastruktura) umieścił 3m³ zamiast 5m³, dlatego też zamawiający umieszcza nowy załącznik nr 2 do SWZ dot. infrastruktury.

Wojciech RODAK

Nadleśniczy

Podpisano elektronicznym
podpisem kwalifikowanym

W załączeniu:

1. Załącznik nr 2 - Kosztorys ofertowy i przedmiar infrastruktura.