

W zakres czynności usług kominarskich dla kotłowni gazowych, wchodzi :

- dwa razy w roku - czyszczenie i sprawdzenie przewodów spalinowych,
- jeden raz w roku - czyszczenie i sprawdzenie (przed sezonem grzewczym) stanu technicznego przewodów wentylacyjnych wraz z wydaniem stosownych dokumentów (opinii).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, a także art. 62 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane.

W ramach wyżej wymienionych czynności szczegółowo należy:

- Sprawdzić drożność przewodów kominowych wraz z ich czyszczeniem
- Sprawdzić prawidłowość ciągu kominowego
- Sprawdzić prawidłowość połączeń i podłączeń rur i łączników wkładu kominowego, drzwiczek wyczystnych - rewizyjnych
- Sprawdzić stan techniczny kominów ponad dachem w tym głowic kominowych, nasad kominowych, prawidłowości wylotów
- Sprawdzić drożność przewodów wentylacyjnych

Wykaz kotłowni gazowych:

- Okrzei 9
- Zdrojowa 15
- Bodzentyńska 56/58
- Wesoła 31
- Czerwonego Krzyża 3
- Słowackiego 8/10

Termin wykonania :

I przegląd - przed sezonem grzewczym / sierpień - wrzesień/,

II przegląd - w trakcie trwania sezonu grzewczego / w okresie 15 styczeń -15 luty /.

W zakres czynności usług kominarskich dla pozostałych budynków będących własnością MPEC Sp. z o.o. w Kielcach, wchodzi:

- jeden raz w roku - oczyszczenie i sprawdzenie (przed sezonem grzewczym) stanu technicznego przewodów wentylacyjnych wraz z wydaniem stosownych dokumentów (opinii).

Wykaz budynków będących w eksploatacji MPEC Sp. z o.o. w Kielcach

- budynek biurowy MPEC - ul. Poleska 37
- budynek garażowy - ul. Poleska 37
- budynek PW- ul. Warszawska 108
- budynek socjalno-warsztatowy ul. Kazimierza Wielkiego 16
- budynek socjalno-warsztatowy ul. Nowy Świat 20 B
- budynek socjalno-warsztatowy ul. Zapomniana 5
- budynek kotłowni ul. Hauke Bosaka 2A
- budynek socjalno – biurowy ul. Hauke Bosaka 2A (TW)
- przepompownia ul. Toporowskiego 26
- budynek węzła cieplnego ul. Żeromskiego 29

- budynek węzła cieplnego ul. Helenówek 5
- budynek węzła cieplnego W-1 os. Podkarczówka ul. Kryształowa 1
- budynek węzła cieplnego przy ul. Karczówkowska 21
- budynek węzła cieplnego W-1 os. Pod Dalnią Połowniaka 11A
- budynek węzła cieplnego W-3 os. Pod Dalnią u1. Połowniaka 10A
- budynek węzła cieplnego W-1 os. Ślichowice I ul. Kowalczewskiego 3A
- budynek węzła cieplnego W-2 os. Ślichowice I ul. Kowalczewskiego 13A
- budynek węzła cieplnego W-3 os. Ślichowice I ul. Puscha 23A
- budynek węzła cieplnego W-4 os. Ślichowice I ul. Puscha 13A
- budynek węzła cieplnego W-5 os. Ślichowice I ul. Kazimierza Wielkiego 27A
- budynek węzła cieplnego W-6 os. Ślichowice I ul. Dewońska 3A
- budynek węzła cieplnego W-7 os. Ślichowice I ul. Dewońska 13A
- budynek węzła cieplnego W-8 os. Ślichowice I ul. Dewońska 4A
- budynek węzła cieplnego W-9 os. Ślichowice I ul. Dewońska 2A
- budynek węzła cieplnego W-1 os. Ślichowice II ul. Massalskiego 11A
- budynek węzła cieplnego W-2 os. Ślichowice II ul. Kredowa 6A
- budynek węzła cieplnego W-6 os. Ślichowice II ul. Karbońska 3A
- budynek węzła cieplnego W-7 os. Ślichowice II ul. Raciborskiego 14A

Dodatkowo w kotłowni przy ul. Hauke Bosaka 2A.

1. Czyszczenie czopuchów stalowych za wentylatorami ciągu (K-1 do K-4) do wejścia do komina żelbetowego H=60 m z pyłów i sadzy.
2. Czyszczenie głowicy komina żelbetowego z pyłów i sadzy wraz z wykonaniem fotografii głowicy komina i galerii.
3. Wybranie pyłów i sadzy z wyczystki po uprzednim rozbiciu „rewizji” i ich transport na składowisko pyłów.
4. Szczelne zamurowanie otworu rewizyjnego.

Termin wykonania po uprzednim ustaleniu: w czasie postoju kotłowni, podczas przerwy technologicznej czas postoju 8-godzin.

*Kierownik Działu Technicznego
Krzysztof Kolasiński*