

Gmina Miejska
Lidzbark Warmiński
ul. Aleksandra Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. +48 89 767 85 00
fax +48 89 767 23 03
www.lidzbarkw.eu
um@lidzbarkw.pl

Lidzbark Warmiński, 18.02.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Realizacja projektu: „Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim”**, Znak sprawy: GKI.271.1.2021, ID: 423222.

Działając zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień. Poniżej przedstawiam treść pytania zawartego w piśmie wraz z udzielonym przez Zamawiającego wyjaśnieniem:

Pytanie:

„Witam Serdecznie Prosiłbym o informacje szczegółową dotyczącą oprav awaryjnych. na rzucie z rozmieszczeniem oprav w budynku - rysunek PW/E-2 w opisach oprav awaryjnych jest symbol "AT".

Sugeruje to, że oprawy mają posiadać funkcję AUTOTESTU. W opisie projektu na stornach 4-6, pkt. 5 jest rozbudowany opis dotyczący monitoringu oprav awaryjnych co może sugerować iż oprawy awaryjne mają współpracować z Centralną baterią monitorującą ich pracę. W celu przygotowania rzetelnej wyceny, prosiłbym gorąco o informacje jakie należy przyjąć oprawy awaryjne do wyceny. Czy mająbyć to oprawy z funkcją autotestu czy też z centralną baterią?”

Wyjaśnienie na pytanie:

Zamawiający informuje, że oprawy mają posiadać jedynie funkcję autotestu.

Z up. BURMISTRZA

Piotr Łazowski

Z-ca Burmistrza