



ZESTAWIENIE ARMATURY I ŁĄCZNIKÓW  
dla przyłącza wody z rur PE100 32x3,0mm SDR11 PN16

Poz.	Nazwa materiału	Nr kat.	Średnica	Ilość	Proponowany dostawca
1.	Opaska do nawiercania NCS		Ø 110mm/1 1/4"	1	HAWLE
2.	Zasuwa do przyłączy domowych z gwintem zew. i złączem ISO do rur PE	2800	DN 1"	1	HAWLE
3.	Obudowa teleskopowa	9601		1	HAWLE
4.	Skrzynka uliczna DIN 4056/38	1750		1	HAWLE
5.	Rura PE100 32x3,0mm SDR11 PN16		Ø32x3,0mm	41,8mb	WAVIN
6.	Zestaw do montażu wodomierza z zaworami kulowymi 1" i zaworem antyskażeniowym 1"			1	COROL
7.	Wodomierz skrzydełkowy jednostrumieniowy	JS-2,5	DN20	1	

OZNACZENIE PROFILU:  
POZIOM PORÓWNAWCZY

	Tr1	Ł1	SP1
RZĘDNA TERENU ISTN.	155.64	155.42	155.70
RZĘDNA OSI PRZEWODU	153.94	153.98	154.20
ZAGŁĘBIENIE OSI PRZEWODU	1.70	1.44	1.50
SPADKI, DŁUGOŚCI	0.3%	0.75%	
		12.83m	28.99m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	PE100 d32x3,0 SDR11 PN16 L=41.83m		
ODLEGŁOŚCI	0.00	12.83	41.83
HEKTOMETRY	Tr1	Ł1	SP1

DGS/EP/Generator rysunkowy Profi Koordynator 8.0  
Nazwa pliku: Mietków Projekt wodociąg

INWESTOR		
Gmina Mietków ul. Kolejowa 35, 55-081 Mietków		
NAZWA INWESTYCJI, LOKALIZACJA		
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WIELOFUNKCYJNEGO BUDYNKU REKREACYJNO- INTEGRACYJNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ; Proszkowice, gmina Mietków, dz. nr ewid. 355/4 AM-1, obręb 0010 Proszkowice, jedn. ewid. 022306_2		
PROJEKTANT W SPECJALNOŚCI SANITARNEJ	NR UPR. BUDOWLANYCH	PODPIS
mgr inż. Ewelina Wojciechowska	WKP/0372/POOS/11	
OPRACOWAŁ		PODPIS
mgr inż. Jacek Dolny		
PROJEKT TECHNICZNY		
BRANŻA	SANITARNA	
TEMAT	PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO	
	SKALA	NR RYS
IV 2023	1:100/500	IS02
		NR STR