

Czersk, dnia 1.08.2017 r.

Urząd Miejski w Czersku
ul. Kościuszki 27
89-600 Czersk

UPNB Daniel Folehr
Plac Piastowski 25a
89-600 Chojnice

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczące: Rozbudowy istniejącej sieci oświetleniowej przy ulicy Odrodzenia, Chłopowskiej, Cichej, Władysława Reszki, Leśnej, 22-Lutego, Krótkiej w m. Rytel

- Rozbudować istniejącą sieć oświetlenia drogowego,
- Zastosować oprawy oświetleniowe typu LED,
- Dobrać typ kabla odpowiedni do obciążenia,
- Wyprowadzić trzy obwody oświetleniowe z szafki przy ul. Chłopowskiej oraz dwa obwody z szafki przy ul. Leśnej,
- Wykonać powiązanie sieci pomiędzy szafkami, tak aby umożliwić zasilanie wszystkich obwodów pomiędzy szafkami,
- Punkt zasilania - istniejąca szafka pomiarowa,
- Przenieść istniejące słupy oraz oprawy stanowiące własność gminy w nową lokalizację,
- Kabel przed zasypaniem należy zgłosić do odbioru oraz przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną,
- Wykopu oraz przekopy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia 1,00 wg. metody Proctora.

Warunki techniczne ważne dwa lata od dnia wydania.

Naczelnik Wydziału
Edmund Kmit