

## WSZYSCY WYKONAWCY

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu, w związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na **Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 305 Nowy Tomyśl – Boruja Kościelna – budowa ciągu rowerowego na odcinku od km 10+219 do km 12+700 – etap I**, działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., dalej Pzp), wyjaśnia, co następuje:

**Pytanie 1** Zgodnie z nazwą zadania "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 Nowy Tomyśl - Boruja Kościelna budowa ciągu rowerowego na odcinku od km 10+219 do km 12+700 - etap I" długość odcinka wynosi 2,481km natomiast w Kosztorysie ofertowym poz 1 mamy 2,265km prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że przyjęta w kosztorysie ofertowym przez Zamawiającego krótsza odległość odcinka do wykonania tj. 2,265km wynika ze zmniejszenia zakresu robót przewidzianej do realizacji w stosunku do nazwy zadania.

**Pytanie 2** Prosimy o potwierdzenie, że zaznaczony na planie sytuacyjnym przepust w km 12+643 z blachy falistej nie wchodzi w zakres robót.

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza, że przepust w km 12+643 z blachy falistej nie wchodzi w zakres robót.

**Pytanie 3** Dotyczy Kosztorysu ofertowego poz. 67 i 68 -Prosimy o potwierdzenie, że wpisane jednostki obmiarowe są poprawne:

10.01.01. MURY OPOROWE				
67	D.10.01.01	Wykonanie ścianki czołowej przepustu (h=1,8m; s=2,2m; b=0,3m) wraz z fundamentem (h=0,4m; s=2,2m; b=0,8m) z betonu zbrojonego C25/30	m3	3,8
68	D.10.01.01	Wykonanie ścianki czołowej przepustu (h=2,1m; s=2,4m; b=0,3m) wraz z fundamentem (h=0,4m; s=2,4m; b=0,8m) z betonu zbrojonego C25/30	m2	2,3

W celu przygotowania rzetelnej oferty prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 23.10.2020r.

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że jednostką obmiarową w pozycji 67 i 68 kosztorysu ofertowego jest m<sup>3</sup>. Ponadto termin składania ofert zmienia się na dzień 20.10.2020r.

**Pytanie 4** Zgodnie z kosztorysem ofertowym należy wykonać przepusty pod koroną drogi zgodnie z SST D.03.01.03. W załączonych materiałach wskazana SST nie została udostępniona. W związku z powyższym prosimy o zamieszczenie SST o nr D.03.01.03.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępni SST D.03.01.03. dotyczącą przepustów stalowych z blachy falistej.

**Pytanie 5** Zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu należy wykonać oznakowanie poziome cienkowarstwowe, natomiast wg kosztorysu ofertowego oraz SST należy wykonać oznakowanie poziome w technologii grubowarstwowej. Prosimy o wskazanie w której technologii należy wykonać oznakowanie poziome.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że należy przyjąć oznakowanie w technologii cienkowarstwowej.

**Pytanie 6** Prosimy o wskazanie miejsca odwozu destruktu asfaltowego. Wg SST pkt. 4.2 materiał z frezowania należy przewieźć do OD w Opalenicy, natomiast w pkt. 9.2 należy odwieźć do OD w Wolsztynie. Prosimy o określenie miejsca odwozu destruktu asfaltowego.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że destruktu asfaltowy należy przewieźć do Obwodu Drogowego w Opalenicy.

**Pytanie 7** Prosimy o uszczegółowienie dotyczące rodzaju zabezpieczeń antykorozyjnych przepustów z blachy falistej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający wyjaśnia, że sposób zabezpieczenia antykorozyjnego blach ustala producent, a w przypadku braku wystarczających danych, warstwa ochronna cynku powinna mieć grubość 70 µm.

Ponadto Zamawiający działając na podstawie art.38 ust.4 i 6 Pzp modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zmienia termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.

W związku z tym pkt. 15.1, 15.2 i 15.4 SIWZ otrzymują brzmienie:

- 15.1. **Oferty w formie papierowej** winny być złożone w siedzibie Zamawiającego w Poznaniu przy ul. Wilczak nr 51, w pokoju nr 119 poprzez telefoniczne zawiadomienie pracownika o konieczności odbioru lub do wystawionej skrzynki, w terminie do **20.10.2020 r.**, do godziny 12.00 czasu lokalnego.
- 15.2. **Ofertę w formie elektronicznej** wraz z wymaganymi dokumentami można złożyć za pośrednictwem platformy [platformazakupowa.pl/pn/wzdw](http://platformazakupowa.pl/pn/wzdw) zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 14. SIWZ, w terminie do **20.10.2020 r.**, do godziny 12.00 czasu lokalnego
- 15.4. Komisja przetargowa dokona otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego przy ul. Wilczak 51 w Poznaniu, w pokoju nr 119 lub sali konferencyjnej w dniu **20.10.2020 r.**, o godzinie 12.05 czasu lokalnego.