

Grudziądz, dnia 21.11.2023 r.

ZDM.ZP.261.2.22.2023

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Remont przejść dla pieszych, drogi dla pieszych - ul. Groblowa w Grudziądzu (droga powiatowa 3110C)**

II Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

W związku z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, na podstawie art. 284 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (*t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.*) wyjaśniam co następuje:

5. Zgodnie z odpowiedzią Zamawiającego nr 3 z dnia 17.11.2023 r. należy wykonać i wycenić warstwę odsączającą z piasku gr. 5 cm, wykonać podbudowę z kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-31 mm gr. 30 cm oraz warstwę cementowo – piaskową 10 cm. Natomiast w Załączniku nr 1a do SWZ nie znajduje się pozycja dotycząca wykonania warstwy odsączającej z piasku gr. 5 cm. Prosimy o odpowiedź jakie warstwy należy przyjąć do wyceny i ewentualną korektę kosztorysu.

Odp. 5

Należy wykonać i wycenić warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm, wykonać podbudowę z kruszywa stabilizowanego cementem o frakcji 0-31 mm gr. 30 cm oraz warstwę cementowo – piaskową 10 cm.

Z-ca Dyrektora
/-/ Jarosław Murgała

Opr. Ramona Ficerman / Agnieszka Sudziarska