



STAL PROFILOWA S275

KLASA \$RUB 8.8

BRZEGI ELEMENTÓW SPAWANYCH PRZYGOTOWAĆ DO SPAWANIA ODPOWIEDNIO DLA KAŻDEJ SPOINY

SPAWAĆ ELEKTRODAMI ER346

MINIMALNA GRUBOŚĆ SPOIN NIEOZNACZONYCH NA RYSUNKU 3 mm

Nazwa obiektu budowlanego: ADAPTACJA I ROZBUDOWA SYSTEMU ZABEZPIECZENIA I EKSPLOATACJI ODRZYWEK NA DZIEDZINIE ZAMKU W CZŁUCHOWIE	Tytuł rysunku: CHARAKTERYSTYCZNY PRZEKRÓJ PIONOWY ROZBUDOWY WYKAZUJĄCY ZADZIAŁENIA		Adres: CZŁUCHÓW dz. nr 69 obręb 64 j.ew. Człuchów
	Specjalność: konstrukcyjno - budowlana	Projektant, w oparciu o, podpis: mgr inż. Tomasz Ruciński upr. nr POM/0348/PWOK/09	Skala: 1:20
Data: 01-06-2023		Nr rys.: K-2	