

klapa przeciwpożarowa

min. 200

øD+50

obustronne doszczelnienie klapy i ściany masą ognioochronną

granica wmontowania

siłownik klapy

øD

rewizja do kontroli stanu wnętrza klapy

125

 <div style="display: inline-block; vertical-align: middle;"> <b>BiProInstal</b>  <small>OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.</small>  <small>POWELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.</small> </div>									
<b>PROJEKT:</b> PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A									
<b>LOKALIZACJA INWESTYCJI:</b> AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, 61-875 POZNAŃ									
<b>INWESTOR:</b> UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU									
<b>TYTUŁ RYSUNKU:</b> SZCZEGÓŁY CZ.5 – INSTALACJA WENTYLACJI									
<b>PROJEKTANT:</b> mgr inż. Rafał Marciniak			<b>UPRAWNIENIA:</b> MAZ/0425/PWBS/15			<b>PODPIS:</b>			
<b>SPRAWDZAJĄCY:</b> mgr inż. Marcin Łukaszewski			<b>UPRAWNIENIA:</b> LOD/1665/POOS/11			<b>PODPIS:</b>			
<b>ASYSTENT:</b> mgr inż. Joanna Pysera			<b>UPRAWNIENIA:</b>			<b>PODPIS:</b>			
<b>BRANŻA:</b> SANITARNA		<b>FAZA:</b> PT	<b>SKALA:</b> (...)	<b>DATA:</b> 12.2023		<b>ROZMIAR ARKUSZA:</b> 210X297		<b>NR RYSUNKU:</b> SW05.11	<b>STRONA:</b>