



istniejące jednostki klimatyzacyjne obsługujące pomieszczenia na 2 piętrze do demontażu

odtworzenie otworu okiennego wtórnie zamurowanego. Uwaga: aby zapewnić spójność wizualną elewacji, wprowadzona stolarka okienna musi nawiązywać podziałem, kolorystyką oraz materiałem do okien sąsiadujących tj. projektuje się zastosować okno skrzynkowe, drewniane, w kolorze białym, szkło przezroczyste, wymiary i podział szprosów w nawiązaniu do okien sąsiadujących. Okno musi spełniać wymagania WT  $U=0,9W/m^2K$ .

wyrzutnia ścienna 700x350mm w kolorze elewacji

czerpnia ścienna 500x500mm w kolorze elewacji

<div><div><b>BiProInstal</b></div><div><div>BIPROINSTAL Rafał Marciniak tel. 514 908 159, e-mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl</div><div><small>OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI. POMIENIANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.</small></div></div></div>							
PROJEKT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A, UNIwersYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A.							
LOKALIZACJA INWESTYCJI: AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, 61-875 POZNAŃ							
INWESTOR: UNIwersYTET EKONOMICZNY W POZNANIU							
TYTUŁ RYSUNKU: ELEWACJE – INSTALACJE SANITARNE							
PROJEKTANT: mgr inż. Rafał Marciniak		UPRAWNIENIA: MAZ/0425/PWBS/15		PODPIS:			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Łukaszewski		UPRAWNIENIA: LOD/1665/POOS/11		PODPIS:			
ASYSTENT: mgr inż. Joanna Pysera		UPRAWNIENIA:		PODPIS:			
BRANŻA: SANITARNA	FAZA: PAB	SKALA: 1:100	DATA: 05.2023	ROZMIAR ARKUSZA: 550X420	NR RYSUNKU: PAB17	STRONA:	