


Szczegół montażu dla pionowego kanału wentylacyjnego do ściany murowanej




LISTA CZĘŚCI	
ELEMENT	OPIS
1	konsola
2	Kotwa chemiczna
3	Pręt M10
4	Nakrętka M10
5	Podkładka M10
6	Profil EPDM

Uwagi:
1. Przy kotwieniu w ścianie murowanej z pustką - do otworu przed kotwieniem włożyć kołnierz
2. Rozstaw maksymalny 1,5 [m]

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającego i Nadzoru Autorskiego projekt warsztatowy konstrukcji mocujących kanały z zastosowaniem elementów systemowych
W wybranych i wskazanych przez Zamawiającego 3 miejscach wykonać próbę rwania konstrukcji mocujących

Szczegół montażu dla poziomego odc. kanału wentylacyjnego mocoanego do stropu Ackermana



LISTA CZĘŚCI	
ELEMENT	OPIS
1	6x35 śruba do betonu M10-M8
2	Szyna
3	Pręt Mxx
4	Nakrętka Mxx
5	Podkładka Mxx
6	podkładka U Mxx
7	Profil EPDM

Uwagi:
1. Kotwy - śruby do betonu - instalować w przestrzeni zaprawy między pustkami stropu.
2. Rozstaw maksymalny 1,5 [m]
3. Dla zamocowania kanałów o szerokości powyżej 1000 stosować U-Podkładkę

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić do akceptacji Zamawiającego i Nadzoru Autorskiego projekt warsztatowy konstrukcji mocujących kanały z zastosowaniem elementów systemowych
W wybranych i wskazanych przez Zamawiającego 3 miejscach wykonać próbę rwania konstrukcji mocujących

<div><div><div>BIPROINSTAL Rafał Marciniak tel. 514 908 159, e-mail: rafal.marciniak@biproinstal.pl</div></div><div>OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI. POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCIELA DOKUMENTACJA JEST ZABRONIONE.</div></div>							
PROJEKT: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A, UNIwersYTEtu EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A							
LOKALIZACJA INWESTYCJI: AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, 61-875 POZNAŃ							
INWESTOR: UNIwersYTET EKONOMICZNY W POZNANIU							
TYTUŁ RYSUNKU: SZCZEGÓŁY CZ.4 – INSTALACJA WENTYLACJI							
PROJEKTANT: mgr inż. Rafał Marciniak		UPRAWNIENIA: MAZ/0425/PWBS/15		PODPIS:			
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Marcin Łukaszewski		UPRAWNIENIA: LOD/1665/POOS/11		PODPIS:			
ASYSTENT: mgr inż. Joanna Pysera		UPRAWNIENIA:		PODPIS:			
BRANŻA: SANITARNA	FAZA: PT	SKALA: (...)	DATA: 12.2023	ROZMIAR ARKUSZA: 420X297	NR RYSUNKU: SW05.10	STRONA:	