odtworzenie otworu okiennego
wg opisu technicznego

uwaga:
przejścia instalacji przez strop, zarówno okrągłe
jak i prostokątne, wykonać należy po wzmocnieniu
– patrz opis techniczny

przejście instalacji przez strop
2 otwory ø300 wg opisu technicznego S1

Rys. nr PK17

otwory w stropie: 2xø300

czujnik wilgoci
elektrozawór typu NC
do kontroli wycieku wody

jednostka nr 4.1
Qchf=2,78kW
V=894m3/h
P=40W
Lp=22dB(A)

LIKWIDACJA ANTRESOLI

| Nr zmiany | Data | Zakres zmiany |
|---|---|---|
| 01 | 20.11.2023 | Aktualizacja podkładów branży instalacyjnej |

BIPROINSTAL Rafał Marciniak tel. 514 908 159, e-mail:rafal.marciniak@biproinstal.pl

OPRACOWANIE CHRONIONE PRAWAMI AUTORSKIMI.
POWIELANIE LUB WYKORZYSTYWANIE NIEZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM BEZ ZGODY WŁAŚCICIELA DOKUMENTACJI JEST ZABRONIONE.

PROJEKT:
PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ NA POZIOMIE PRZYZIEMIA, II ORAZ III PIĘTRA BUDYNKU A, UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10, WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ KLIMATYZACJI DLA CZĘŚCI BUDYNKU A ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALACJI WENTYLACYJNEJ DLA STREFY KUCHNI I SALI WYKŁADOWEJ W PRZYZIEMIU BUDYNKU A

LOKALIZACJA INWESTYCJI:
AL. NIEPODLEGŁOŚCI 10,
61-875 POZNAŃ

INWESTOR:
UNIWERSYTET EKONOMICZNY W POZNANIU

TYTUŁ RYSUNKU:
RZUT 2 PIĘTRA

| PROJEKTANT: | UPRAWNIENIA: | PODPIS: |
|---|---|---|
| mgr inż. Paulina Górska | WKP/0048/POOK/07 | |
| SPRAWDZAJĄCY: | UPRAWNIENIA: | PODPIS: |
| inż. Krzysztof Przybyła | 180/79/PW | |
| ASYSTENT: | UPRAWNIENIA: | PODPIS: |
| mgr inż. Agnieszka Okupniak | | |

| BRANŻA: | FAZA: | SKALA: | DATA: | ROZMIAR ARKUSZA: | NR RYSUNKU: | STRONA: |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KONSTRUKCYJNA | PT | 1:100 | 12.2023 | A3 | PK03.1 | |