ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH - DRZWI PŁYCINOWE

LP		1	2	3	4	5
RODZAJ		DRZWI PŁYCINOWE	DRZWI PŁYCINOWE	DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ, DYMOSZCZELNE	DRZWI W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	DRZWI PŁYCINOWE
OZNACZENIE		Dw1	Dw1A	Dw1B	Dw1C	Dw2
RZUT NA RZUCIE PODANO WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA						
SCHEMAT WIDOKU DRZWI NA SCHEMACIE PODANO WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA poziom posadzki						
WYMIAR DRZWI W ŚWIETLE PRZEJŚCIA	S	90	90	90	90	80
	H	200	200	200	200	**200**
LOKALIZACJA		KONDYGNACJE: OD -1 DO PODDASZE	BUDYNEK PRZYCHODNI	PIWNICA -1	PIWNICA -1 (POM. -1.17)	SANITARIATY
SZTUK W PIWNICY -2		-	-	-	-	-
SZTUK W PIWNICY -1		2L/5P	1L/2P	2L/2P	-/1L	-/4P
SZTUK NA PARTERZE		1L/2P	-/3P	-	-	-/3P
SZTUK NA I PIĘTRZE		-/1P	2L/4P	-	-	1L/4P
SZTUK NA II PIĘTRZE		6L/2P	1L/4P	-	-	2L/5P
SZTUK NA III PIĘTRZE		7L/7P	1L/3P	-	-	3L/3P
SZTUK NA PODDASZU		12L/6P	3L/1P	-	-	1L/2P
RAZEM SZTUK		51 (28L/23P)	25 (8L/17P)	4 (2L/2P)	1L	28 (7L/21P)
UWAGI		**DRZWI PŁYCINOWE** - DRZWI WEWNĘTRZNE MDF LAMINOWANE LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W KOLORZE BIALYM RAL 9016 - OŚCIEŻNICA STALOWA LAMINOWANA LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W KOLORZE RAL 9016 - DRZWI BEZPRZYLGOWE - OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA - DRZWI Z UW4 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3 - DRZWI OZNACZONE JAKO KD WYPOSAŻONE W SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY INST. ELEKTRYCZNEJI NISKOPRĄDOWEJ. ZESTAW TYP VIII.3.7 - 13 SZT.	**DRZWI DO POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO- SANITARNYCH** - DRZWI WEWNĘTRZNE MDF LAMINOWANE LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W KOLORZE SZARYM RAL 7044 - OŚCIEŻNICA STALOWA LAMINOWANA W KOLORZE RAL 7044 - DRZWI BEZPRZYLGOWE - OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA - W DOLNEJ CZĘŚCI ZAPEWNIĆ OTWORY LUB PODCIĘCIE O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0,022 M2 DLA DOPŁYWU POWIETRZA; - DRZWI OPISANE UWAGĄ UW4 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3	**DRZWI DYMOSZCZELNE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EIS 30/ EI30** - DRZWI WEWNĘTRZNE MDF LAMINOWANE LAMINATEM HPL O GR. MIN. 1MM, W KOLORZE SZARYM RAL 7044 - OŚCIEŻNICA STALOWA LAMINOWANA W KOLORZE RAL 7044 - DRZWI BEZPRZYLGOWE - OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA - DRZWI OPISANE JAKO "EIS 30" WYKONAĆ JAKO DYMOSZCZELNE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30, DRZWI OPISANE "EI 30" WYKONAĆ JAKO W KLASIE ODPORNOSCI OGNOWEJ EI 30 - ZGODNIE Z RZUTAMI WYBRANE DRZWI POWINNY POSIADAĆ KĄT OTWARCIA 180° - DRZWI WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3 - DRZWI OZNACZONE JAKO KD WYPOSAŻONE W SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY INST. ELEKTRYCZNEJI NISKOPRĄDOWEJ. ZESTAW TYP VIII.3.7 - 1 SZT.	**DRZWI DYMOSZCZELNE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60** - DRZWI WEWNĘTRZNE MDF LAMINOWANE LAMINATEM HPL O GR. MIN. 1MM, W KOLORZE SZARYM RAL 7044 - DRZWI BEZPRZYLGOWE - OŚCIEŻNICA STALOWA LAMINOWANA W KOLORZE RAL 7044 - DRZWI BEZPRZYLGOWE - OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA - DRZWI ODPOWIADAJACE KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 - DRZWI WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3	**DRZWI DO KABIN W POMIESZCZENIACH HIGIENICZNO- SANIARNYCH** - DRZWI WEWNĘTRZNE MDF LAMINOWANE LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W KOLORZE BIAŁYM RAL 9016 - OŚCIEŻNICA STALOWA LAMINOWANA W KOLORZE BIAŁYM RAL 9016 - DRZWI BEZPRZYLGOWE - OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA - W DOLNEJ CZĘŚCI ZAPEWNIĆ OTWORY LUB PODCIĘCIE O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0,022 M2 DLA DOPŁYWU POWIETRZA;

6	7	8	9	10	11
DRZWI ALUMINIOWE SZKLONE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ, DYMOSZCZELNE	DRZWI ALUMINIOWE SZKLONE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ, DYMOSZCZELNE	DRZWI PRZESUWNE	DRZWI PRZESUWNE	DRZWI Z OSŁONĄ RADIOLOGICZĄ	DRZWI PŁYCINOWE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ, DYMOSZCZELNE
Dw3	Dw4	Dw5	Dw6	Dw7	Dw8
					
 130 90 40 EI 60 EIS 30 250 PANEL PEŁNY 40 PANEL PEŁNY 90/40 w swietle przejscia	 200 100 100 EI 60 EIS 30 250 PANEL PEŁNY PANEL PEŁNY 40 100/100 w swietle przejscia				
$130(\frac{90}{30})$	$200(\frac{100}{100})$	100	90	90	100
$250(\frac{200}{50})$	$250(\frac{200}{50})$	200	200	200	200
KLATKA SCHODOWA KS2	PIWNICA -1: KLATKA SCHODOWA KS1	PARTER: POM. 0.15/ 0.16	KONDYGNACJE: OD +1 DO PODDASZE	POM. 1.12	PIWNICA: POMIĘDZY POM. -1.01/-1.06
-	-	-	-	-	-
-/1P	1	-	-	-	1L/-
-	-	1L/-	-	-	-
-	-	-	1L/2P	2L/1P	-
-	-	-	4L/3P	-	-
-	-	-	3L/3P	1L/-	-
-	-	-	1L/-	-	-
1P	1	1L	17 (9L/8P)	4 (3L/1P)	1 SZTUKA (1L)
• **DRZWI ALUMINOWE SZKLONE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I DYMOSZCZELNE** • DRZWI DYMOSZCZELNE W KLASIE ODPRONOŚCI OGNIOWEJ EIS 30, NAŚWIETLE EI 60 • RAMY ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARYM RAL 7044, • OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA GŁĘBOKOŚCI 52 MM • SKRZYDŁO DRZWIOWE ALUMINIOWE GŁĘBOKOŚCI 52 MM • ZAPEWNIĆ MINIMALNĄ SZER. PRZEJŚCIA 90 CM PRZY OTWARTYM SKRZYDLE • OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA • DRZWI OPISANE UWAGĄ UW4 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3 • SPÓD SZKLENIA 40 CM NAD POSADZKĄ ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA, W DOLNEJ CZĘŚCI PANEL PEŁNY ALUMINIOWY W KOLORZE ŚLUSARKI	• **DRZWI ALUMINOWE SZKLONE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ I DYMOSZCZELNE** • DRZWI DYMOSZCZELNE W KLASIE ODPRONOŚCI OGNIOWEJ EIS 30, NAŚWIETLE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI60 • RAMY ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARYM RAL 7044, • OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA GŁĘBOKOŚCI 52 MM • SKRZYDŁO DRZWIOWE ALUMINIOWE GŁĘBOKOŚCI 52 MM • ZAPEWNIĆ MINIMALNĄ SZER. PRZEJŚCIA 90 CM PRZY OTWARTYM SKRZYDLE • OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA • DRZWI OPISANE UWAGĄ UW4 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3 • SPÓD SZKLENIA 40 CM NAD POSADZKĄ ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA, W DOLNEJ CZĘŚCI PANEL PEŁNY ALUMINIOWY W KOLORZE ŚLUSARKI	• **DRZWI PRZESUWNE** • DRZWI WEWNĘTRZNE MDF LAMINOWANE LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W KOLORZE BIAŁY RAL 9016 • OŚCIEŻNICA STALOWA LAMINOWANA W KOLORZE BIAŁYM RAL 9016 • OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA	• **DRZWI PRZESUWNE** • DRZWI WEWNĘTRZNE MDF LAMINOWANE LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W KOLORZE BIAŁYM RAL 9016 • OŚCIEŻNICA STALOWA LAMINOWANA W KOLORZE RAL 9016 • OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA • 3 PARY DRZWI DW6 (DO POM. 3.16, 3.42A, 4.19) WYPOSAŻYĆ ZGODNIE Z PAR.240 P. 4 WAR. TECHN. TJ. "ICH KONSTRUKCJA ZAPEWNIA: - OTWIERANIE AUTOMATYCZNE I RĘCZNE BEZ MOŻLIWOŚCI ICH BLOKOWANIA, - SAMOCZYNNE ICH ROZSUNIĘCIE I POZOSTANIE W POZYCJI OTWARTEJ W WYNIKU ZASYGNALIZOWANIA POŻARU PRZEZ SYSTEM WYKRYWANIA DYMU CHRONIĄCY STREFĘ POŻAROWĄ , DO EWAKUACJI Z KTÓREJ TE DRZWI SĄ PRZEZNACZONE A TAKŻE W PRZYPADKU AWARII DRZWI" - PODŁĄCZYĆ DO SYSTEMU SAP	• **DRZWI Z OSŁONĄ RADIOLOGICZNĄ DO POM.** • WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY 90X200 CM • DRZWI WEWNĘTRZNE MDF LAMINOWANE LAMINATEM HPL W KOLORZE BIAŁYM RAL 9016 • OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA W KOLORZE BIAŁYM RAL 9016 • ZAWIASY OCYNKOWANE • DRZWI BEZPRZYLGOWE • SZCZELINA POD SKRZYDŁEM MAX. 4 MM • WKŁAD Z RÓWNOWAŻNIKIEM MIN.: POM. 1.12 /1.13: 0,6 mm Pb, 1.12 /1.14: 0,6 mm; 0.11 /0.12: 0,8 mm Pb; 3.30 /3.31: 0,25 mm Pb • OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA • DRZWI WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3 • GRUBOŚĆ OSŁONY RTG ZGODNIE Z PROJEKTEM OSŁON STAŁYCH	**DRZWI PŁYCINOWE, DYMOSZCZELNE, W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EIS 60** • DRZWI WEWNĘTRZNE MDF LAMINOWANE LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W KOLORZE BIAŁYM 9016 • OŚCIEŻNICA STALOWA LAMINOWANA LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W KOLORZE BIAŁYM RAL 9016 • DRZWI BEZPRZYLGOWE • OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA • DRZWI DYMOSZCZELNE, ODPOWIADAJĄCE KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EIS60 • DRZWI WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3

12	13	14	15	16
DRZWI HISTORYCZNE DO ODTWORZENIA	DRZWI HISTORYCZNE DO ODTWORZENIA	DRZWI HISTORYCZNE, W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ, DYMOSZCZELNE	DRZWI HISTORYCZNE DO ODTWORZENIA Z OSŁONĄ RADIOLOGICZNĄ	DRZWI ALUMINIOWE SZKLONE
Dw9	Dw9A	Dw9B	Dw9C	Dw10
				
				
90	90	90	90	200(100/100)
200	200	200	200	250 (200/50)
POMIESZCZENIA DOSTĘPNE Z KOMUNIKACJI OGÓLNEJ	POMIESZCZENIA DOSTĘPNE Z KOMUNIKACJI OGÓLNEJ	POMIESZCZENIA DOSTĘPNE Z KOMUNIKACJI OGÓLNEJ	POM. 1.12, 3.37	PODDASZE
-	-		-	-
-	-	-	-	-
8L/1P	1L/-	-	-	-
4L/5P	1L/-	1L/1P	1L/-	-
13L/11P	1L/-	1L/1P	-	-
11L/13P	2L/-	-/1P	1L/-	-
-	-	-	-	2
66 (36L/30P)	5 (5L/-)	5 SZTUK(2L/3P)	2 (2L/-)	2
DRZWI ODTWARZAJĄCE DRZWI HISTORYCZNE • DRZWI WEWNĘTRZNE MDF LAMINOWANE LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W KOLORZE JASNOSZARYM RAL 7044 • OŚCIEŻNICA STALOWA LAMINOWANA LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W KOLORZE RAL 7044 • DRZWI BEZPRZYLGOWE • OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA • DRZWI Z UW4 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3 • GEOMETRIA DRZWI ODTWARZAJĄCA GEOMETRIĘ DRZWI HISTORYCZNYCH ZGODNIE Z DETALEM A.6.2, OBUDOWA OŚCIEŻNICY HISTORYCZNYCH DRZWI DO ZACHOWANIA • DRZWI OZNACZONE JAKO KD WYPOSAŻONE W SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY INST. ELEKTRYCZNEJI NISKOPRĄDOWEJ. ZESTAW TYP VIII.3.7 - 19 SZT.	**DRZWI ODTWARZAJĄCE DRZWI HISTORYCZNE DO POM. HIGIENICZNO - SANITARNYCH** • DRZWI WEWNĘTRZNE MDF LAMINOWANE LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W KOLORZE JASNOSZARYM RAL 7044 • OŚCIEŻNICA STALOWA LAMINOWANA LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W KOLORZE RAL 7044 • DRZWI BEZPRZYLGOWE • OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA • GEOMETRIA DRZWI ODTWARZAJĄCA GEOMETRIĘ DRZWI HISTORYCZNYCH ZGODNIE Z DETALEM A.6.2, OBUDOWA OŚCIEŻNICY HISTORYCZNYCH DRZWI DO ZACHOWANIA • W DOLNEJ CZĘŚCI ZAPEWNIĆ OTWORY LUB PODCIĘCIE O SUMARYCZNYM PRZEKROJU NIE MNIEJSZYM NIŻ 0,022 M2 DLA DOPŁYWU POWIETRZA; • DRZWI Z UW4 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3	• **DRZWI ODTWARZAJĄCE DRZWI HISTORYCZNE, DYMOSZCZENE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ** • DRZWI WEWNĘTRZNE MDF LAMINOWANE LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W KOLORZE JASNOSZARYM RAL 7044 • OŚCIEŻNICA STALOWA LAMINOWANA LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W KOLORZE RAL 7044 • DRZWI DYMOSZCZELNE, ODPOWIADAJACE KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EIS 30 • DRZWI BEZPRZYLGOWE • OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA • GEOMETRIA DRZWI ODTWARZAJĄCA GEOMETRIĘ DRZWI HISTORYCZNYCH ZGODNIE Z DETALEM A.6.2, OBUDOWA OŚCIEŻNICY HISTORYCZNYCH DRZWI DO ZACHOWANIA • DRZWI Z UW4 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3 • DRZWI OZNACZONE JAKO KD WYPOSAŻONE W SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY INST. ELEKTRYCZNEJI NISKOPRĄDOWEJ. ZESTAW TYP VIII.3.7 - 4 SZT.	• **DRZWI ODTWARZAJĄCE DRZWI HISTORYCZNE, Z OSŁONĄ RADIOLOGICZNĄ** • DRZWI WEWNĘTRZNE MDF LAMINOWANE LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W KOLORZE JASNOSZARYM RAL 7044 • OŚCIEŻNICA STALOWA LAMINOWANA LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W KOLORZE RAL 7044 • DRZWI BEZPRZYLGOWE • OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA • PODZIAŁY DRZWI ODTWARZAJACE PODZIAŁY HISTORYCZNE ZGODNIE Z RYSUNKIEM DETALU • GEOMETRIA DRZWI ODTWARZAJĄCA GEOMETRIĘ DRZWI HISTORYCZNYCH ZGODNIE Z DETALEM A.6.2, OBUDOWA OŚCIEŻNICY HISTORYCZNYCH DRZWI DO ZACHOWANIA • DRZWI Z UW4 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3 • WKŁAD Z RÓWNOWAŻNIKIEM MIN.: POM. 1.12 /1.15: 0,6 mm Pb, POM. 3.34 /3.37: 0,5 mm Pb • GRUBOŚĆ OSŁONY RTG ZGODNIE Z PROJEKTEM OSŁON STAŁYCH	**DRZWI ALUMINOWE SZKLONE** • RAMY ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7044, • OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA GŁĘBOKOŚCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, • SKRZYDŁO DRZWIOWE ALUMINIOWE GŁĘBOKOŚCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, • ZAPEWNIĆ MINIMALNĄ SZER. PRZEJŚCIA 100 CM PRZY OTWARTYM SKRZYDLE • OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA • DRZWI OPISANE UWAGĄ UW4 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3 • DRZWI WYPOSAŻONE W ODBOJNICE ZE STALI NIERDZEWNEJ • DRZWI OZNACZONE JAKO KD WYPOSAŻONE W SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY INST. ELEKTRYCZNEJI NISKOPRĄDOWEJ. ZESTAW TYP VIII.3.7 - 1 SZT.

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH - DRZWI TECHNICZNE

17	18	19	20	21
DRZWI ALUMINIOWE PEŁNE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ, DYMOSZCZELNE	DRZWI ALUMINIOWE SZKLONE	DRZWI ALUMINIOWE SZKLONE	DRZWI PŁYCINOWE BEZOŚCIEŻNICOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE TECHNICZNE
Dw11	Dw12	Dw13	Dw14	DT1
				
		 180 250 250 100 w swietle przejscia 100 w swietle przejscia		
200(100/100)	100	100	90	90
200	250	250	200	200
PODDASZE	III PIĘTRO: POM. 3.26	PARTER: POM. 0.19	POM. 1.13, 1.14	PIWNICA -2, PODDASZE
-	-	-	-	2L/3P
-	-	-	-	-
-	-	2	-	-
-	-	-	-/2P	-
-	-	-	-	-
-	1P	-	-	-
1	-	-	-	1L
1	1P	2	2 SZTUKI (2P)	6 (3L/3P)
DRZWI ALUMINOWE PEŁNE • RAMY ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7044, • OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA GŁĘBOKOŚCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, • SKRZYDŁO DRZWIOWE ALUMINIOWE GŁĘBOKOŚCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, • DRZWI DYMOSZCZELNE W KLASIE ODPRONOŚCI OGNIOWEJ EIS 60, • ZAPEWNIĆ MINIMALNĄ SZER. PRZEJŚCIA 100 CM PRZY OTWARTYM SKRZYDLE • OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA • DRZWI OPISANE UWAGĄ UW4 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3 • DRZWI WYPOSAŻONE W ODBOJNICE ZE STALI NIERDZEWNEJ	**DRZWI ALUMINOWE SZKLONE** • RAMY ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7044, • OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA GŁĘBOKOŚCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, • SKRZYDŁO DRZWIOWE ALUMINIOWE GŁĘBOKOŚCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, • ZAPEWNIĆ MINIMALNĄ SZER. PRZEJŚCIA 100 CM PRZY OTWARTYM SKRZYDLE • OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA • DRZWI OTWIERANE NA 180°, WYKŁADANE NA ŚCIANĘ NA ELEKTROTRZYMACZU TYP VIII.3.6 • DRZWI OPISANE UWAGĄ UW4 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3	**DRZWI ALUMINOWE SZKLONE** • RAMY ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7044, • OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA GŁĘBOKOŚCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, • SKRZYDŁO DRZWIOWE ALUMINIOWE GŁĘBOKOŚCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, • ZAPEWNIĆ MINIMALNĄ SZER. PRZEJŚCIA 180 CM (90/90 CM) PRZY OTWARTYM SKRZYDLE • OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA • DRZWI OTWIERANE NA 180°, WYKŁADANE NA ŚCIANĘ NA ELEKTROTRZYMACZU TYP VIII.3.6 • DRZWI OPISANE UWAGĄ UW4 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3	**DRZWI NA KORYTARZ BEZPRZYLGOWE BEZOŚCIEŻNICOWE W KOLORZE ŚCIANY** • DRZWI WEWNĘTRZNE MDF LAMINOWANE LAMINATEM HPL O GR. MIN 1MM, W KOLORZE ŚCIANY - KOLOR KREMOWY NCS S 0505-Y, DO POTWIERDZENIA NA PODSTAWIE PRÓBEK KOLORYSTYCZNYCH, • DRZWI BEZOŚCIEŻNIOCOWE • DRZWI BEZPRZYLGOWE • OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA • PODWYŻSZONA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw= 35db • DRZWI OPISANE UWAGA UW4 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3	• **DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE TECHNICZNE** • DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDŁOWE PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7044, • OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA GŁĘBOKOŚCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, • SKRZYDŁO DRZWIOWE ALUMINIOWE GŁĘBOKOŚCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, • ZAWIASY ROLKOWE 3-SKRZYDEŁKOWE X 3SZT. NA SKRZYDŁO • ZAMEK ZAPADKOWY KLAMKA OBUSTRONNA NIERDZEWNA TYP VIII.3.1 • ZAPEWNIĆ MINIMALNĄ SZER. PRZEJŚCIA 90 CM PRZY OTWARTYM SKRZYDLE • OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA • DRZWI OPISANE UWAGĄ UW4 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.4 • DRZWI OZNACZONE JAKO KD WYPOSAŻONE W SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY INST. ELEKTRYCZNEJI NISKOPRĄDOWEJ. ZESTAW TYP VIII.3.7 - 1 SZT.

22	23	24	25	26	27
DRZWI WEWNĘTRZNE TECHNICZNE, W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ	DRZWI WEWNĘTRZNE TECHNICZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE TECHNICZNE BEZOŚCIEŻNICOWE	DRZWI WEWNĘTRZNE TECHNICZNE TERMICZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE TECHNICZNE TERMICZNE	DRZWI WEWNĘTRZNE TECHNICZNE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ, DYMOSZCZELNE
DT1A	DT2	DT3	DT4	DT5	DT6
					
					
90	80	80	90	140($\frac{100}{40}$)	100
200	200	200	200	200	200
PODDASZE (POM. 4.28)	PIWNICA -1: POM. -1.18	DRZWI DO SZACHTU ELEKTRYCZNEGO	POM. -1.02	POM. -1.03	PODDASZE: WENTYLATORNIA
-	-	-	-	-	-
-	1L	-	-/1P	1L/-	-
-	-	-/1P	-	-	-
-	-	-/1P	-	-	-
-	-	-/1P	-	-	-
-	-	-/1P	-	-	-
1L	-	1L/-	-	-	1P
1L	1L	5 SZTUK(1L/4P)	1P	1L	1P
- **DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE TECHNICZNE W KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30** - DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDŁOWE PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7044, - OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA GŁĘBOKOŚCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, - SKRZYDŁO DRZWIOWE ALUMINIOWE GŁĘBOKOŚCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, - DRZWI ODPOWIADAJACE KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 - ZAWIASY ROLKOWE 3-SKRZYDEŁKOWE X 3SZT. NA SKRZYDŁO - ZAMEK ZAPADKOWY KLAMKA OBUSTRONNA NIERDZEWNA TYP VIII.3.1 - ZAPEWNIĆ MINIMALNĄ SZER. PRZEJŚCIA 90 CM PRZY OTWARTYM SKRZYDLE - OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA - DRZWI OPISANE UWAGĄ UW4 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.4	- **DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE TECHNICZNE** - DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDŁOWE PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7044 - OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA GŁĘBOKOŚCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, - SKRZYDŁO DRZWIOWE ALUMINIOWE GŁĘBOKOŚCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, - ZAWIASY ROLKOWE 3-SKRZYDEŁKOWE X 3SZT. NA SKRZYDŁO - ZAMEK ZAPADKOWY KLAMKA OBUSTRONNA NIERDZEWNA TYP VIII.3.1 - ZAPEWNIĆ MINIMALNĄ SZER. PRZEJŚCIA 80 CM PRZY OTWARTYM SKRZYDLE - OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA - DRZWI OPISANE UWAGĄ UW8 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.4	**DRZWI TECHNICZNE BEZOŚCIEŻNICOWE** - DRZWI WEWNĘTRZNE W KOLORZE ŚCIAN - DRZWI BEZOŚCIEŻNIOCOWE - DRZWI BEZPRZYLGOWE - OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA - DRZWI ODPOWIADAJACE KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI30 - PODWYŻSZONA IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA Rw= 35db - DRZWI OPISANE UWAGA UW4 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.3 - DRZWI OZNACZONE JAKO KD WYPOSAŻONE W SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY INST. ELEKTRYCZNEJI NISKOPRĄDOWEJ. ZESTAW TYP VIII.3.7 - 1 SZT.	- **DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE TECHNICZNE, IZOLOWANE TERMICZNIE** - DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDŁOWE PROFILE ALUMINIOWE - DRZWI IZOLOWANE TERMICZNIE - MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARYM RAL 7044 - OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA GŁĘBOKOŚCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, - SKRZYDŁO DRZWIOWE ALUMINIOWE GŁĘBOKOŚCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, - ZAWIASY ROLKOWE 3-SKRZYDEŁKOWE X 3SZT. NA SKRZYDŁO - ZAMEK ZAPADKOWY KLAMKA OBUSTRONNA NIERDZEWNA TYP VIII.3.1 - ZAPEWNIĆ MINIMALNĄ SZER. PRZEJŚCIA 90 CM PRZY OTWARTYM SKRZYDLE - OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA - DRZWI OPISANE UWAGĄ UW4 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.4	- **DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE TECHNICZNE, IZOLOWANE TERMICZNIE** - DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE DWUSKRZYDŁOWE, PROFILE ALUMINIOWE - DRZWI IZOLOWANE TERMICZNIE - MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7044 - OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA GŁĘBOKOŚCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, - SKRZYDŁO DRZWIOWE ALUMINIOWE GŁĘBOKOŚCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, - DRZWI DYMOSZCZELNE, ODPOWIADAJACE KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EIS 30 - ZAWIASY ROLKOWE 3-SKRZYDEŁKOWE X 3SZT. NA SKRZYDŁO - ZAMEK ZAPADKOWY KLAMKA OBUSTRONNA NIERDZEWNA TYP VIII.3.1 - ZAPEWNIĆ MINIMALNĄ SZER. PRZEJŚCIA 100 CM PRZY OTWARTYM SKRZYDLE - OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA - DRZWI OPISANE UWAGĄ UW4 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.4 - DRZWI OZNACZONE JAKO KD WYPOSAŻONE W SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻY INST. ELEKTRYCZNEJI NISKOPRĄDOWEJ. ZESTAW TYP VIII.3.7 - 1 SZT.	**DRZWI WEWNĘTRZNE PEŁNE TECHNICZNE** - DRZWI WEWNĘTRZNE ALUMINIOWE JEDNOSKRZYDŁOWE, PROFILE ALUMINIOWE - DRZWI IZOLOWANE TERMICZNIE - MALOWANE PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 7044 - DRZWI DYMOSZCZELNE, ODPOWIADAJACE KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EIS 30 - OŚCIEŻNICA ALUMINIOWA GŁĘBOKOŚCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, - SKRZYDŁO DRZWIOWE ALUMINIOWE GŁĘBOKOŚCI 52 MM W KOLORZE SZARYM RAL 7044, - ZAWIASY ROLKOWE 3-SKRZYDEŁKOWE X 3SZT. NA SKRZYDŁO - ZAMEK ZAPADKOWY KLAMKA OBUSTRONNA NIERDZEWNA TYP VIII.3.1 - ZAPEWNIĆ MINIMALNĄ SZER. PRZEJŚCIA 100 CM PRZY OTWARTYM SKRZYDLE - OTWARTE SKRZYDŁO DRZWI NIE MOŻE ZAWĘŻAĆ SZEROKOŚCI PRZEJŚCIA - DRZWI OPISANE UWAGĄ UW4 WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZ TYP VIII.3.4

UWAGI OGÓLNE:

1. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH;
2. POZIOMY PODANO W METRACH;
3. WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. PRZED WYKONANIEM OTWORÓW POTWIERDZIĆ Z WYBRANYM PRODUCENTEM STOLARKI SZEROKOŚĆ MONTAŻOWĄ OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH. PO WYKONANIU NA BUDOWIE OTWORY ZINWENTARYZOWAĆ I JESZCZE RAZ POTWIERDZIĆ Z PRODUCENTEM ZGODNOŚĆ Z WYMIARAMI ZDEFINIOWANYMI W DOKUMENTACH PRZED SKIEROWANIEM ZLECENIA DO PRODUKCJI;
4. RYSUNKI BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ POWINNY BYĆ CZYTANE RÓWNOCZEŚNIE Z ODPOWIEDNIM RYSUNKIEM POZOSTAŁYCH BRANŻ;
5. ELEMENTY KONSTRUKCYJNE WYKONAĆ WG PROJEKTU KONSTRUKCJI; PRZED WYKONANIEM OTWORU KONSTRUKCYJNEGO UPEWNIĆ SIĘ, ŻE JEST WYSTARCZAJĄCY DLA PROJEKTOWANEGO SKRZYDŁA DRZWIOWEGO LUB OKIENNEGO, ZDEFINIOWANEGO W DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ;
6. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI PROJEKTÓW BRANŻOWYCH Z PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNYM NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z ARCHITEKTEM;
7. WYKONAWCA MOŻE STOSOWAĆ WYROBY ZAMIENNE POD WARUNKIEM, ŻE SĄ RÓWNOWAŻNE TECHNICZNIE, SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA ODPOWIEDNICH NORM I PRZEPISÓW, ZAŁOŻONE PRZEZ PROJEKTANTA PARAMETRY PROJEKTOWE PO AKCEPTACJI ZAMAWIAJĄCEGO I ARCHITEKTA.
8. PO AKTUALIZACJI DOKUMENTACJI RYSUNKI Z WCZEŚNIEJSZYM INDEKSEM TRACĄ WAŻNOŚĆ;
9. WSZYSTKIE ELEMENTY BUDYNKU ZABEZPIECZYĆ DO STANU MIN. NRO ORAZ KLASY REI WG WYMAGAŃ PRZEPISÓW SZCZEGÓŁOWYCH;
10. OPIS UŻYTYCH MATERIAŁÓW ZAMIESZCZONO W SUPLEMENCIE DO DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ - DOKUMENT 21005_1.
11. ZESTAWIENIE STOLARKI CZYTAĆ RAZEM Z RYSUNKAMI ARCHITEKTURA: RZUTAMI BUDYNKU C.2.1-C.2.5, RYSUNKIEM ELEWACJI BUDYNKU C.4.1-C.4.6, DETALEM OKNA C.6.2
12. SYSTEMY KONTROLI DOSTĘPU WG DOKUMENTACJI BRANŻY NISKOPRĄDOWEJ. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI UŻYTYCH SYSTEMÓW, NALEŻY USTALIĆ WŁAŚCIWE Z ARCHITEKTEM;
13. W PRZYPADKU STOSOWANIA OKIEN Z NAŚWIETLAMI ORAZ DRZWI Z NAŚWIETLAMI NALEŻY ZACHOWAĆ WYSOKOŚĆ NAŚWIETLA TĄ SAMĄ BĄDŹ ZBLIŻONĄ W TAKI SPOSÓB ABY W ZESTAWIENIU OBU ELEMENTÓW MOŻNA BYŁO ODCZYTAĆ JEDEN POZIOM. STOSUJĄC TĘ ZASADĘ NALEŻY TAKŻE MIEĆ NA UWADZE MIN. WYSOKOŚĆ ŚWIATŁA PRZEJŚCIA JAKA JEST WYMAGANA DLA DRZWI ZEWNĘTRZNYCH. ZABRANIA SIĘ ZANIŻENIA ŚWIATŁA PRZEJŚCIA PONIŻEJ WARTOŚCI PRZEPISOWYCH
14. DRZWI OBJĘTE KONTROLĄ DOSTĘPU DOSTOSOWAĆ DO MONTAŻU ELEKTROZACZEPU ORAZ DODATKOWEGO ZAMKA ZAPADKOWEGO . PRZEWIDZIEĆ MOŻLIWOŚĆ ZAMONTOWANIA CZUJNIKA OTWARCIA DRZWI.
15. OKNA ROZWIERALNE WYPOSAŻYĆ LUB DOSTOSOWAĆ DO WYPOSAŻENIA W CZUJNIKI MAGNETYCZNE OTWARCIA „KONTAKTRONY"
16. DOSTAWCA OKIEN I DRZWI POWINIEN DOKONAĆ KALKULACJI ILOŚCI OKIEN I DRZWI ORAZ SPRAWDZIĆ WYMIARY ISTNIEJĄCYCH OKIEN DO WYMIANY PRZED DOSTARCZENIEM ICH NA BUDOWĘ

UWAGI SZCZEGÓŁOWE:

UW 1- SAMOZAMYKACZE DOBIERAMY WG PARAMETRÓW SKRZYDEŁ - SZEROKOŚCI I WAGI W DRZWIACH WEWNĘTRZNYCH

UW 2- SAMOZAMYKACZE SZYNOWE NAWIERZCHNIOWE I WPUSZCZANE POSIADAJĄ MECHANIZM WSPOMAGAJACY OTWIERANIE

UW 3- KOLOR SAMOZAMYKACZY: PRZY DRZWIACH PROFILOWYCH, KOLOR RAL (DOTYCZY SAMOZAMYKACZY SZYNOWYCH NAWIERZCHNIOWYCH) ZGODNIE Z KOLOREM PROFILA STOLARKI, POZOSTAŁE DRZWI KOLOR SREBRNY

UW 4- KLAMKI, POCHWYTY, GAŁKI, ODBOJE: WYKOŃCZENIE STAL NIERDZEWNA

UW 5- ZAMKI DRZWIOWE NALEŻY DOBIERAC ZGODNIE Z FUNKCJĄ DRZWI ORAZ ZASTOSOWANYMI OKUCIAMI

UW 6 - NA KONDYGNACJI POWYŻEJ PARTERU, W PRZYPADKU GDY SZKLENIE OKIEN WYNOSI HP<85 CM NALEŻY WYKONAĆ SZKLENIE ZE SZKŁA BEZPIECZNEGO, OKNA UCHYLNE Z OGRANICZNIKIEM OTWARCIA

A	24.01.2023	ZMIENIONE POZYCJE ZAZNACZONO NA CZERWONO	ASZŁ	MJCH	MK
REW.	DATA	OPIS	RYS.	SPR.	ZATW.

Projekt: ZADANIE NR 91 143 PN. "MODERNIZACJA, ROZBUDOWA I DOPOSAŻENIE 109 SZPITALA WOJSKOWEGO Z PRZYCHODNIĄ SP ZOZ - ETAP I"

Adres: ul. Piotra Skargi 9-11, 70-965 Szczecin

Faza: PROJEKT WYKONAWCZY/ TECHNICZNY

Data: SIERPIEŃ 2022

Nr. projektu: 22002

INWESTOR
109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ
ul. Piotra Skargi 9-11
70-965 Szczecin

NAAN
NAAN ARCHITEKCI
UL. REYMONTA 68
71-276 SZCZECIN
TEL: 600 006 071
biuro@naanarchitekci.com
www.naanarchitekci.com

NAZWA RYSUNKU

ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

Główny projektant:
arch. Michał Kołodziejczyk
upr. 10 / ZPOIA / 2002

Kierownik zespołu projektowego/ współpraca autorska:
arch. Urszula Trepaszko
upr. 152/ Sz / 90

Opracował/ współpraca autorska:
arch. Aleksandra Szelążek-Łacwik

Sprawdzający:
arch. Marianna Jagielska-Chruszcz
upr. 54/Sz/2000

Branża	Format	Skala	Nr rysunku	Rewizja
ARCHITEKTURA	350X2200	1:50	A.5.3	A