



Kraków, 16 października 2024 r.

NZ.261.132.2024

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Budowa instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej z przyłączami do tymczasowego pomieszczenia socjalnego/docelowego budynku dyspozytorski pętli Pleszów w ramach zadania: pn. Rozbudowa ul. Igołomskiej w Krakowie. Znak sprawy: 24/IX/2024.

Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), przekazuje treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

Prosimy o informację czy Zamawiający będzie oczekiwał przeniesienia gwarancji na Wykonawcę przedmiotu postępowania? Jeśli tak to w jakim zakresie?

Prosimy o dołączenie do dokumentów postępowania: warunki Umowy Gwaranta dotyczące udzielonej gwarancji i rękojmi / karty gwarancyjnej . Prosimy o informację czy przejęcie ma dotyczyć tylko gwarancji czy również rękojmi ? Prosimy o dodanie adekwatnej pozycji kosztorysowej dotyczącej kosztów przejęcia Gwarancji.

Odpowiedź 1:

Z oferentem, który wygra przetarg zostaną uzgodnione warunki przejęcia gwarancji a ich zakres będzie dotyczył terenu objętego zleconymi robotami.

Pytanie 2:

Z uwagi na charakter zaprojektowanych prac prosimy o dodanie warunku udziału w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia tj. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonali roboty budowlane polegające na bezwykopowym wykonaniu kanalizacji/rurociągu grawitacyjnego o długości co najmniej 94,4mb i średnicy co najmniej DN150

Odpowiedź 2:

Zamawiający nie zmienia warunku udziału w postępowaniu.

Pytanie 3:

Prosimy o dołączenie badań geologicznych obszaru prac.

Odpowiedź 3:

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania plik pod nazwą Geologia załącznik nr 10.1 do SWZ.

Pytanie 4:

Z uwagi na zaprojektowaną rurę ochronną na przyłączy wodociągowym oraz zmianę kierunku nie ma możliwości wykonania mając do dyspozycji tylko i wyłącznie 1 komorę nadawczą i 1 komorę odbiorczą na początku i końcu odcinka.

Prosimy o aktualizacje przedmiaru robót o 2 dodatkowe komory wraz z robotami towarzyszącymi (rozbiórki, odtworzenia, roboty ziemne) lub zmianę ilości pozycji rury ochronnej na całą długość odcinka przyłącza wodociągowego - wówczas pozostawiając pozycje komór bez zmian.

Odpowiedź 4:

Rurę wodociągową należy w całości wykonać w rurze osłonowej, w taki sposób, aby ograniczyć ilości robót ziemnych i odtworzeniowych na terenie pętli Pleszew. W związku z tym zmienią się w przedmiarze następujące wartości:

- poz. 23 – 45 [mb] (poprzednio 6,0 [mb]);

- poz. 28 – 45 [mb] (poprzednio 6,0 [mb]).

Pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

W związku z udzielonymi odpowiedziami na pytania Zamawiający zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 1320), zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący sposób:

Część 1 pkt 12 SWZ

Jest:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 15.11.2024 roku. Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Powinno być:

Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 19.11.2024 roku. Bieg terminu związania rozpoczyna się w dniu, w którym upływa termin składania ofert.

Część 9 pkt 1 SWZ

Jest:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) w profilu nabywcy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow> do dnia 18.10.2024 r. do godz. 10:00.

Powinno być:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na [platformazakupowa.pl](https://platformazakupowa.pl) w profilu nabywcy pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdmk.krakow> do dnia 21.10.2024 r. do godz. 10:00.

Część 9 pkt 8 SWZ

Jest:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.10.2024 r. o godz. 10:05

Powinno być:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.10.2024 r. o godz. 10:05

Zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania plik pod nazwą Geologia.

Zgodnie z art. 286 ust. 7 Pzp dokonana zmianę treści SWZ, Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Otrzymują:

1 x strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x aa NZ

Zarząd Dróg Miasta Krakowa  
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)  
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl  
31-586 Kraków ul. Centralna 53  
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP  
[www.zdmk.krakow.pl](http://www.zdmk.krakow.pl)