

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Oficerska 16a 10-218 Olsztyn

PZP.262.35.2023.6.RIR

Olsztyn, 24.10.2023 r.

Dotyczy: postępowania o zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: **MODERNIZACJA STACJI SEPARACJI CZĘŚCI PŁYWAJĄCYCH i TŁUSZCZY na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna w Olsztynie, ul. Leśna 9**, znak postępowania **PZP.262.35.2023.RIR**

1. Czy możliwe jest skrócenie okresu gwarancyjnego do 24 m-cy? Żaden z producentów nie daje gwarancji na 36 m-cy.

Zamawiający dopuszcza skrócenie okresu gwarancji na urządzenia zamontowane na obiekcie stacji separacji części pływających i tłuszczu do 24 miesięcy i w tym zakresie zmienia treść SIWZ:

- 1) Zamawiający w SIWZ Cz. I ust. 5 SKREŚLA:

(...) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia **co najmniej 36 miesięcznej gwarancji i rękojmi** na wykonany i odebrany protokołem końcowym przedmiot zamówienia (...)

i w to miejsce WSTAWIA:

(...) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia **co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi** na wykonany i odebrany protokołem końcowym przedmiot zamówienia (...)

- 2) Zamawiający w SIWZ Cz. III ust. 1. pkt 4) lit. a) SKREŚLA:

„a) udzieli **min. 36 miesięcy** gwarancji i rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego lub od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych w toku odbioru końcowego;”

i w to miejsce WSTAWIA:

„a) udzieli **min. 24 miesięcy** gwarancji i rękojmi na wykonanie przedmiotu zamówienia licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego lub od dnia protokolarnego stwierdzenia usunięcia usterek stwierdzonych w toku odbioru końcowego;”

Wprowadzone zmiany dotyczą całej treści SIWZ jak i treści Ogłoszenia o zamówieniu.

2. Dobrane wentylatory nie są już dostępne w ofercie producenta. Producent proponuje zamiennie rozwiązanie. Czy w związku z tym występuje konieczność ponownego wykonania projektu?

Zmiana typu wentylatorów w związku z wycofaniem produktu z oferty producentów nie powoduje konieczności wykonywania nowego projektu/dokumentacji zamiennej. Przywołane nazwy własne są jedynie przykładowe celem dla określenia minimalnych własności użytkowych projektowanych urządzeń.

Należy zastosować urządzenia przywołane bądź urządzenia o równoważnych parametrach technicznych i własnościach użytkowych.

W przypadku wentylatorów muszą to być urządzenia zaprojektowanych parametrach hydraulicznych oraz w wykonaniu chemoodpornym i ATEX II

Wykonawca przed wbudowaniem materiałów/urządzeń zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji przez Zamawiającego wnioski materiałowe zgodnie z § 10 Materiały ust. 3. wzoru umowy.

3. Producenci nagrzewnicy elektrycznej nie wykonują nagrzewnicy okrągłej lecz prostokątna, nie wykonują także do niej automatyki. Czy w związku z tym występuje konieczność ponownego wykonania projektu?

W związku ze zmianą kształtu przekroju nagrzewnicy nie ma konieczności wykonywania nowego projektu lub dokumentacji zamiennej, należy zachować parametry techniczne (moc i parametry hydrauliczne). Gabaryty króćce przyłączeniowe zaproponowanego urządzenia należy dopasować do projektowanej instalacji, a także dostosować automatykę do zaproponowanych urządzeń.

Wykonawca przed wbudowaniem materiałów/urządzeń zobowiązany jest przedłożyć do akceptacji przez Zamawiającego wnioski materiałowe zgodnie z § 10 Materiały ust. 3. wzoru umowy.