



- 1 - Kurek kulowy  
 2 - Kuchotka czteropalnikowa z piekarnikiem
- Instalacje gazową od szafki gazowej w ogrodzeniu do budynku wykonąć z rur PE 100 SDR 11 ciśnieniowych firmy Wavin, łączenie przewodów przy pomocy złązek elektrooporowych firmy Wavin PE 100 SDR 11 (lub innej firmy o podobnych parametrach)
- Instalacje gazową wewnątrz budynku wykonąć z rur stalowych instalacyjnych czarnych bez szwu

INSTALACJA GAZOWA

|                       |   |                     |
|-----------------------|---|---------------------|
| OBIEKT<br>LOKALIZACJA | BUDYNEK WIELOFUNKCYJNY<br>KRZYWOPĘCOTY, dz.nr 102                   | BRANŻA<br>SANITARNA |
| FAZA                  | INWENTARYZACJA I PROJEKT<br>UKOŃCZENIA z cz. przebudow <sup>1</sup> | DATA<br>07.2015     |
| PRZEDMIOT<br>RYSUNKU  | RZUT PARTERU<br>Schemat wew. instalacji gazowej                     | SKALA<br>1 : 100    |
| PROJEKTANT            | mgr inż. Piotr Kania<br>upr. bud. nr MAP/0213/POOS/11               | NR RYS.<br>S-07     |
| SPRAWDZAJĄCY          | mgr inż. Maciej Mazağa<br>upr. bud. nr MAP/0521/POOS/12             |                     |